

ZP.271.060.2016.ICH

Suwałki, 23.05.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.060.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach – Montaż dźwigu towarowo-osobowego w istniejącym szybie windowym w budynku Żłobka Miejskiego przy ulicy Andersa w Suwałkach – zaprojektuj i wybuduj*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 23.05.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wymiary kabiny tj. 1600mm szerokość x 1700 mm głębokość x 2020 mm wysokość i wymaga zastosowania udźwigu 800kg. Z normy dźwigowej PN/EN 81-2 tabela 1.1.A z podanych wymiarów kabiny wynika udźwig 1250 kg, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie udźwigu?

Odpowiedź na pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia podano maksymalne wymiary kabiny tj. wymiary do 1600mm szerokość x 1700 mm głębokość x 2020mm wysokość, ze względu na wymiary istniejącego szybu windowego.

W opisie przedmiotu zamówienia określono udźwig na 800 kg, jednak Zamawiający dopuszcza zwiększenie udźwigu do 1250 kg.

Z up. PREZYDENTA
Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA