

ZP.271.001.5.2017.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.001.2017 „Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 04.01.2017 r:

Pytanie:

W formularzu ofertowym w branży drogowej w pozycji 119 jest mowa o przestawieniu kamery monitoringu wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego. Na planie sytuacyjnym taka kamera nie jest zaznaczona. W celu wykonania prawidłowej wyceny prosimy o szczegółowe określenie robót związanych z przestawieniem i uruchomieniem kamery, oraz wskazanie miejsca ustawienia jej. Czy do wyceny należy doliczyć oprogramowanie i sterownik.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że na załączonym rysunku naniósł miejsce aktualne oraz miejsce w które należy przestawić kamerę. W pozycji przedmiaru robót drogowych 119 należy uwzględnić, demontaż słupa aluminiowego wysokości 5m wraz z fundamentem, kamery obrotowej wraz ze skrzynką przyłączeniową oraz anteną do transmisji bezprzewodowej. Ponowny montaż słupa wraz z fundamentem i zdemontowaną uprzednio kamerą, skrzynką elektryczną i anteną w nowej lokalizacji zaznaczonej na załączonym rysunku. Dodatkowo należy zlokalizować WLZ zasilający kamerę, przeciąć zmurować i ułożyć nowy odcinek kabla zasilającego YKY 3x4 o długości 10m. Po ponownym montażu należy uruchomić ponownie kamerę. Do wyceny nie należy doliczać oprogramowania ani sterowników.

Zup. PREZYDENTA
Marek Klimczyk
 SEKRETARZ MIASTA