

ZP.271.001.6.2017.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.001.2017 „Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 05.01.2017 r:

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie szczegółu schodów jakie należy wykonać w pozycji 44 przedmiaru drogowego.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że nie posiada takiego szczegółu. Natomiast schody należy wykonać zgodnie z zapisem w formularzu ofertowym Roboty drogowe poz. 44, zgodnie z warunkami technicznymi. Jest to odtworzenie istniejących już schodów do działki o nr ewid. gruntu 24518.

Pytanie 2:

Prosimy o odpowiedź jaki rodzaj oznakowania i w jakiej ilości powinien być przyjęty do wyceny? Przedmiar mówi o oznakowaniu cienkowarstwowym natomiast opis w stałej organizacji ruchu wskazuje oznakowanie grubowarstwowe. Nie zgadzają się również ilości pomiędzy przedmiarem a opisem.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w następujących pozycjach przedmiaru robót drogowych:

- poz. 47 przed korektą:

47	D.07.01.01.	Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego poziomego jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne, krawędziowe ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie.	m2	153,50		0,00
----	-------------	--	----	--------	--	------

- poz. 47 po korekcie

47	D.07.01.01.	Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego poziomego jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne, krawędziowe ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie.	m2	0,00		0,00
----	-------------	--	----	------	--	------

- poz. 48 przed korektą:

48	D.07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm	szt.	25,0		0,00
----	-------------	---	------	------	--	------

- poz. 48 po korekcie

48	D.07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm	szt.	0,00		0,00
----	-------------	---	------	------	--	------

