

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk
tel. (87) 621 25 22
mail: arek.kozlowski@warszawa.psgaz.pl

Pan Paweł Zackiewicz
Apogeu Sp. z o. o.
PROJEKTOWANIE DROGOWE
Korotyńskiego 23, lok. 66
02-123 Warszawa
pawel.zackiewicz@grupaapogeu.pl

Wasz znak: Zlecenie z dnia 25.11.2015r
Nasz znak: 202/118/AK/2015

Ełk, 27.011.2015r

Dot.: uzgodnienia Projektu zagospodarowania terenu budowy ulic: Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej, Katowickiej i b/n w Suwałkach wraz z sieciami uzbrojenia terenu.

PSG Sp. z o.o. Zakład w Białymstoku RDG w Ełku uzgadnia pozytywnie przedstawiony Projekt zagospodarowania terenu budowy ulic: Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej, Katowickiej i b/n w Suwałkach wraz z sieciami uzbrojenia terenu pod warunkiem:

1. W przypadku zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą czynną siecią gazową przestrzegać zasad opisanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640).
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego (mailowego) powiadomienia Rejonu Dystrybucji Gazu w Ełku o rozpoczęciu i zakończeniu prac w obrębie przebiegu sieci gazowej.
3. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu – szerokość 1m – należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością.**
4. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej (podsypka, obsypka) oraz zniszczonego oznakowania sieci gazowej (taśma oznaczeniowa, drut lokalizacyjny, słupki betonowe z domiarami do armatury gazowej, itp.). Ww. roboty podlegają odbiorowi przez przedstawiciela RDG w Ełku, 19-300 Ełk, Sportowa 1.
5. Zabezpieczenia w miejscach zbliżeń i kolizji projektowanej infrastruktury z czynną siecią gazową podlegają odbiorowi przez przedstawiciela PSG sp. z o.o. Zakład w Białymstoku.

6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie nienormatywnych kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi Inwestor inwestycji podstawowej.
7. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanej nawierzchni bądź infrastruktury) nieobjętej opracowaniem projektu – np. wypłylenie istniejącego gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia RDG w Ełku o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – koncepcji projektu.
8. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejon Dystrybucji Gazu Ełk


Arkadiusz Kozłowski
-299-

W załączeniu:

- Projekt Zagospodarowania – budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej, Katowickiej i b/n w Suwałkach