


1. Istn. słup linii napowietrznej nr 10/99 typu E-10.5/12
2. Wykonanie uzziemień R<100, (przewody izolowane) za pomocą odpowiednich zacisków.
3. Proj. kabel oświetleniowy wprowadzić na słup linii napowietrznej i podłączyć do przewodów (przewody izolowane) za pomocą odpowiednich zacisków.
4. Zamontować odgromnik – 3 szt.

1. Istn. słup linii napowietrznej nr 2/99 typu E-10.5/4.3
2. Wykonanie uzziemień R<100, (przewody izolowane) za pomocą odpowiednich zacisków.
3. Proj. kabel oświetleniowy wprowadzić na słup linii napowietrznej i podłączyć do przewodów (przewody izolowane) za pomocą odpowiednich zacisków.
4. Zamontować odgromnik – 3 szt.
5. Montaż rozdzielnika bezpiecznikowego: RSA-00/4 16A

Łączenie arkuszy ARKUSZ 1
ARKUSZ 2



Uwaga:
Oznaczenia i uwagi tak jak na ARKUSZU 1

ARKUSZ 3

<p>PROJEKT DROGOWIEC 15-333 Budystok, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7 lukasz.milewski@prowektinowoczesni.pl tel. 505-031-332</p>		<p>PROJEKT DROGOWIEC Łukasz Milewski projekt@drogowiec.pl tel. 505-031-332</p>	
Nazwa rysunku:	PLAN PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO	Skala:	1:500
Objekt:	ul. Ogrodowa, Kolejowa, Piekna w Suwałkach	Data:	VIII, 2015
Stadium:		Nr rysunku:	1
Brano/Projektant:		Podpis:	
mgr inż. R. P. Arszawski PDU00391PWOE05		mgr inż. T. Polajczyk	