

MIASTO SUWAŁKI

Suwałki, dnia 23 lutego 2017 r.

ZP.271.15.127.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.15.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Bądź aktywny – bądź zdrowy” – budowa placów zabaw przy 9 przedszkolach w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 21.02.2017 r przez jednego z Wykonawców:

**Treść pytania 1:**

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie słupów konstrukcyjnych przy zestawie zabawowym ze stali cynkowanej oraz dwukrotnie malowanej proszkowo?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza stali cynkowanej oraz dwukrotnie malowanej proszkowo na słupy konstrukcyjne.

**Treść pytania 2:**

Czy elementy zastosowane w niektórych urządzeniach ze stali nierdzewnej można zastąpić stalą ocynkowaną oraz podwójnie malowaną proszkowo?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastąpienia stali nierdzewnej stalą ocynkowaną.

**Treść pytania 3:**

Czy podesty z HPL można zastąpić HDPE antypoślizgowym (antyskids)?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, że nie można zastąpić podestów HPL na HDPE antypoślizgowych.

**Treść pytania 4:**

Czy stolik do szachów z 4 siedziskami może być zastąpiony o konstrukcji betonowej również z 4 siedziskami?

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza stolików do szachów z 4 siedziskami o konstrukcji betonowej.

Z up. PREZYDENTA  
  
Mariusz Klinczyk  
SEKRETARZ MIASTA

  
NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
mgr Dorota Zwolińska