

Interreg Lietuva-Polska



European Regional Development Fund

MIASTO SUWAŁKI

Suwałki, dnia 24 lutego 2017 r.

ZP.271.15.146.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.15.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Bądź aktywny – bądź zdrowy” – budowa placów zabaw przy 9 przedszkolach w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 23.02.2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania:

Czy nawierzchnia ma być wykonana z granulatu SBR+ EPDM, czy ma być wylewana i jakie mają być kolory i ilości nawierzchni?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że:

a) Projektuje się nawierzchnię bezpieczną grubości 4,5 cm dla wysokości upadku HIC 1,2 m, która jest nawierzchnią bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Składa się z dwóch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i górnej z granulatu EPDM. Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi także umożliwiać właściwe odprowadzenie wody.

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej:

- warstwa nawierzchni bezpiecznej gr 4,5 cm
- miał kamienny gr 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
- geowłóknina z warstwą podsypki piaskowej gr 10 cm.

b) Kolor nawierzchni ceglasty.

c) Ilości nawierzchni podano w formularzach cenowych dla poszczególnych obiektów (załącznik 2.1, 2.2, 2.3)

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Dorota Ziobła
mgr Dorota Ziobła