

Suwałki, dnia 15 marca 2017 r.

ZP.271.23.232.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.23.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 13 marca 2017 r. przez Wykonawcę:

**Treść pytania nr 1:**

Dlaczego wymiary oprawy mają być np. dokładnie 620x62x143mm , a nie np. nie mniejsze niż, ... nie większe niż .... ?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający w SWIZ określił parametry zamówienia. Treść SWIZ pozostaje bez zmian.

**Treść pytania nr 2:**

Dlaczego korpus aluminiowy oprawy ma mieć grubość dokładnie 1,5 mm , a nie jest to opisane grubość nie mniejsza niż, nie większa niż ..... ?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający w SWIZ określił parametry zamówienia. Treść SWIZ pozostaje bez zmian.

**Treść pytania nr 3:**

Czemu służą parametry typu współczynnik przepuszczania i załamania światła na poziomie optyki oprawy - istotny jest przecież strumień na wyjściu oprawy i wszelkie parametry pośrednie są mało istotne z punktu widzenia efektu końcowego?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający w SWIZ określił parametry zamówienia, Treść SWIZ pozostaje bez zmian.

**Treść pytania nr 4:**

Co oznacza parametr „strumień świetlny źródła” - 300/400/29/729lm dla RGB? Są podane 4 parametry dla 3 kanałów - jak to rozumieć ?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Pierwsze 3 wartości, to nominalne wartości strumienia dla kolejnych składowych R, G i B, czwarta składowa to suma tych strumieni.

**Treść pytania nr 5:**

Czemu służy parametr uźebrowania wzdłużnego korpusu oprawy ? Jeśli obudowa ma być jednocześnie radiatorem, ma ona spełniać swoją funkcję odprowadzania ciepła z jej wnętrza w taki sposób, że zagwarantuje to deklarowaną trwałość użyteczną oprawy. Zwiększanie powierzchni radiatora można zrealizować na kilka różnych sposobów.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający określił konkretny sposób uźebrowania który należy spełnić.

**Treść pytania nr 6:**

Dlaczego w wielu oprawach zastosowano optykę 30x100°, która spowoduje penetracje światła do wewnątrz obiektu?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Optyka opraw została dobrana na podstawie wyników przeprowadzanych prób podświetlania elewacji.

**Treść pytania nr 7:**

W opisie jest mowa o dodatkowym słupie przy Ratuszu od strony ul. Kościuszki, natomiast w załączonym przedmiarze nie ma pozycji uwzględnionej do wyceny. Czy należy wyceniać ten zakres robót, jeżeli tak to w jakiej pozycji?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający zamieścił uzupełniony przedmiar o tę pozycje.

**Treść pytania nr 8:**

W specyfikacji zalecana jest wymiana dwóch opraw sodowych oświetlenia ulicznego przy ratuszu od strony ul. Kościuszki i trzech opraw od strony ul. Mickiewicza. Nie jest to uwzględnione w załączonym przedmiarze i nie ma podanych żadnych parametrów na jakie oprawy należy wymienić (optyka, strumień świetlny, moc, wygląd - oprawa stylizowana czy typowa uliczna LED)

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Oprawy oświetleniowe należy wymienić w ilości zgodnej ze specyfikacją na oprawę LED kierunkową, oprawa musi oświetlać drogę oraz chodnik przed Ratuszem, nie może świecić na iluminowaną elewację, barwa światła zgodna z istniejącymi, stylizowana wzór zgodny lub zbliżony do istniejących opraw (karta w załączniku), oprawa musi spełniać normy oświetleniowe oraz nie pogorszyć parametrów oświetlenia danego odcinka drogi, wbudowana redukcja mocy w oprawie, wbudowany układ przepięciowy.

**Treść pytania nr 9:**

W specyfikacji zalecana jest wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego przy I LO od strony ul. ul. Mickiewicza natomiast nie jest podane ile sztuk przyjąć do wymiany. Nie jest to uwzględnione w załączonym przedmiarze i nie ma podanych żadnych parametrów na jakie oprawy należy wymienić (optyka, strumień świetlny, moc, wygląd - oprawa stylizowana czy typowa uliczna LED)

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Oprawy oświetleniowe należy wymienić w ilości 3 sztuki na ulicy Mickiewicza na oprawę LED kierunkową, oprawa musi oświetlać drogę oraz chodnik przed Ratuszem, nie może świecić na iluminowaną elewację, barwa światła zgodna z istniejącymi, stylizowana wzór zgodny lub zbliżony do istniejących opraw (karta w załączniku), oprawa musi spełniać normy oświetleniowe oraz nie pogorszyć parametrów oświetlenia danego odcinka drogi, wbudowana redukcja mocy w oprawie, wbudowany układ przepięciowy.

Z up. PREZYDENTA

*Marek Klimczyk*  
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych

*mgr Dorota Zwolińska*