

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Biłystok
Rejon Energetyczny Suwałki

16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1
tel. 85 676 65 00, fax 85 676 65 09

- Uzgodniono w ~~RE~~ Suwałki plan zagospodarowania terenu z uwagą
1. Orientacyjne trasy linii energetycznych istniejących naniesiono kolorem ~~czarnym~~, przed przystąpieniem do robót ustalić dokładne położenie kabli oraz zgłosić się do ~~RE~~ Suwałki w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach jakie zaistniały w lokalizacji linii energetycznych na danym terenie.
 2. Prace w pobliżu linii kablowych wykonywać sposobem ręcznym, zabezpieczyć kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
 3. W przypadku uszkodzenia kabli wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy oraz wartością niedostarczonej energii elektrycznej.
 4. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
 5. Na istniejące linie kablowe SN-20kV i nN-0,4kV w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią założyć przepusty dwudzielne ochronne.
 6. Prace na w/w liniach wykonywać po całkowitym wyłączeniu spod napięcia po wcześniejszym uzgodnieniu i nadzorze ~~RE~~ Suwałki.
 7. Miejsca założenia przepustów zgłosić do odbioru technicznego przed zasypaniem.

Suwałki dn.

Uzgodniono w 117/07/2015
Sprawdzone predykcyjne opracowanie
zamieszczone na arkuszu od
Rys. nr 1 do Rys. nr 4 pod względem
zgodności z warunkami usuwania
kolizji nr 4/RE5/2015/733. Nie ma
nie musi się.
Na etapie realizacyjnym skoordynować
mimołojne rozwiązania z projektem
pneumatycznej magistrali w obrębie skrzyżo-
wania z ul. Sejkeńskiej. (C. v. k. nr
32/RE5/2013/7992).

Suwałki, 6.07.2015

Rejon Energetyczny Suwałki
Wydział Majatku Sieciowego

Specjalista ds. sieci
Ryszard Lenkowski

Rejon Energetyczny Suwałki
Wydział Inżynierii i Rozwoju

Kierownik
Robert Władysław
modawc
Iny

Uzgodniono kolekcję ZKP
nrp nr 196/2015 z dn. 10.07.2015