

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Warszawie  
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa  
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku  
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk  
tel. (87) 621 25 22  
mail: [arek.kozlowski@warszawa.psgaz.pl](mailto:arek.kozlowski@warszawa.psgaz.pl)

**Pan Mariusz Szyszkowski**  
Pracownia Projektowa „PROMAR”  
**Rożental, ul. Bielawska 8,**  
**83-130 Pelplin**  
[promar@interia.eu](mailto:promar@interia.eu)

Wasz znak: -  
Nasz znak: R340/AK/50/2015

Ełk, 23.07.2015r

Dot.: uzgodnienia projektu budowy ulicy na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata w Suwałkach.

PSG Sp. z o.o. Zakład w Białymstoku RDG w Ełku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt z uwagami:

1. Zachować minimalną odległość  $L=1,0\text{m}$  w pionie od nawierzchni projektowanej drogi do skrajni istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia, przy czym nie mniej niż  $0,5\text{m}$  od spodu konstrukcji nawierzchni.
2. **Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Rejonu Dystrybucji Gazu w Ełku (19-300 Ełk, ul. Sportowa 1, tel. 87 621 25 22) o rozpoczęciu i zakończeniu prac drogowych w obrębie przebiegu sieci gazowej oraz każdorazowo po odkryciu czynnej sieci gazowej.**
3. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu – szerokość  $1\text{m}$  – należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością.
4. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej (podsypka, obsypka) oraz zniszczonego oznakowania sieci gazowej (taśma oznaczeniowa). Ww. roboty podlegają odbiorowi przez przedstawiciela RDG w Ełku.
5. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi Inwestor inwestycji podstawowej.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę kolizji nieobjętej opracowaniem projektu – np. wypływanie istniejącego gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia RDG w Elk o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – koncepcji projektu.
7. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Rejon Dystrybucji Gazu Elk  
  
Arkadiusz Kozłowski  
-299-

W załączeniu:

Projekt Zagospodarowania Terenu – budowy ulicy na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata w Suwałkach. – 1egz.