

Usługi Projektowe i Informatyczne
Danuta Piszczatowska
16 – 400 Suwałki
ul. Sikorskiego 57 A

WZM.OTS.4022/22/17

Dotyczy: Uzgodnienia operatu wodno prawnego na szczególne korzystanie ze środowiska:

1. Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Czarna Hańcza
2. Wykonanie urządzeń wodnych:
 - wyloty kanalizacji deszczowej – szt. 2

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Suwałki odpowiadając na pismo Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, 16 – 400 Suwałki, ul. Sikorskiego 57A z dnia 06.03.2017r. po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją projektową uzgadnia te opracowanie, na następujących warunkach:

1. Nie wnosimy uwag do zasadniczych projektowanych parametrów urządzeń wodnych istotnych z punktu widzenia gospodarki wodnej.
2. Lokalizacja projektowanych wylotów:
 - 2.1 Wylot W-1 – dz. nr 21035 i rzeka Czarna Hańcza – dz. nr 20918/3 – km rzeki **73+960**
 - 2.2 Wylot W-2 – dz. nr 20924 i rzeka Czarna Hańcza – dz. nr 20918/2 – km rzeki **75+445**
3. Rzędna dna projektowanych wylotów:
 - 3.1 Wylot W-1 - 168,10 m n. p. m.
 - 3.2 Wylot W-2 - 168,90 m n. p. m.
4. Stopę skarpy rzeki Czarna Hańczą w miejscu posadowienia projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej należy umocnić kiszka faszynową na odcinku min 10,0 m poniżej i powyżej wylotów, natomiast dno rzeki umocnić narzutem kamiennym zakończonym palisadą na odcinku min. 5,0 m.
5. W świetle art. 122, ust 1 i art. 37 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz.U.2015, poz. 469 ze zm.) na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
6. Oczyszczone wody odprowadzane z kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymogi art. 41 i art. 42 cytowanego prawa wodnego i przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o art. 45 tej ustawy tj. Rozp. Ministra środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie, należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014, poz. 1800).
7. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektowanej kanalizacji deszczowej z terenu ulicy **Krzywólka w Suwałkach** należy na właściciela lub zarządcę projektowanej infrastruktury nałożyć obowiązek utrzymania (corocznej konserwacji bieżącej i gruntownej) rzeki od miejsca lokalizacji wylotów na odcinkach zapewniających swobodny odpływ wód powierzchniowych.
8. Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Wyprofilować dno i skarpy rzeki na uszkodzonych odcinkach.
9. Dostarczyć do tut. Oddziału 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
10. Odbioru wykonanych robót związanych z wykonaniem projektowanych wylotów w obrębie rzeki Czarna Hańcza dokonać przy udziale przedstawicieli Oddziału Terenowego Suwałki i UM Suwałki.
11. Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do robót, inwestor powinien zapewnić nadzór techniczny i powiadomić o terminie wykonania – WZM i UW O/T Suwałki.
12. Przed zakończeniem robót naruszone koryto rzeki powinno być doprowadzone do właściwego stanu, poprzez wykonanie przewidzianych umocnień i odmulenie dna rzeki.

13. Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż użytkowanie gruntu w obrębie działek stanowiących własność Skarbu Państwa w pasie **rzeki Czarna Hańcza** w celu wykonania infrastruktury kanalizacyjnej i jej użytkowania, wiąże się z koniecznością spełnienia wymogu art. 20 ustawy z 18 lipca – Prawo Wodne (Dz.U.2015, poz. 469 ze zm.), czyli inwestor i późniejszy zarządca tej infrastruktury powinien posiadać podpisaną z WZM i UW w Białymstoku umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Umowa ta stanowić będzie zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i późniejszą eksploatację wykonanej infrastruktury w obrębie rzeki *Czarna Hańcza*.

KIEROWNIK

mgr Barbara Straszynska

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe Suwałki
2. Urząd Miasta Suwałki
3. a/a