

Suwałki, 27 lutego 2017 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI w Suwałkach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki
tel. 87 457-60-83, 847-80-32
NIP 844-003-41-69, REGON 140113415
Sąd Rejonowy w Olsztynie, KRS 0000091509
Kap. zakł. 60.131.000 zł.

TT.4000-155D/02/16

**Aneks do warunków technicznych TT.4000-155D/01/16 z 5 grudnia 2016 r.
na odprowadzanie wód oraz ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z dachu istniejącego
budynku wielorodzinnego oraz projektowanej ulicy i parkingu przy budynku położonym
przy ul. Pułaskiego 24E, dz. nr 22849/1, 25762/5, 22935/5, 25762/2**

Na wniosek projektanta (pismo znak P.P. – 8/2017 z 27.02.2017r.) w sprawie rozszerzenia warunków technicznych tak, aby była możliwość odprowadzenia wód i ścieków opadowych i roztopowych z drugiej strony budynku PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. **zmienia pkt. 1** warunków technicznych TT.4000-155D/01/16 z 5 grudnia 2016 r. nadając mu następujące brzmienie:

1. Wody oraz ścieki opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz z powierzchni projektowanej ulicy i parkingu należy:
 - a) zagospodarować na terenie własnym, lub
 - b) odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej DN400mm znajdującej się wokół budynku 24F.
Włączenia do kanału należy projektować poprzez studzienki oznaczone na załączniku graficznym literami „D”, „D1” lub „D2”, „D3” lub „D4”. W celu wykorzystania retencji kanału największy zrzut ścieków należy przewidzieć poprzez studzienkę „D” oraz „D3”.

Pozostałe punkty – bez zmian.

Ważność niniejszego aneksu – zgodnie z warunkami TT.4000-155D/01/16 z 5 grudnia 2016 r.

Załączniki:

- załącznik graficzny

KIEROWNIK
DEPARTAMENTU

mgr inż. ...

.....
podpis osoby wydającej warunki