



MIASTO SUWAŁKI

Suwałki, dnia 6 lipca 2017 r.

ZP.271.65.719.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.65.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 5.07.2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Pytanie

Przedmiar robót sanitarnych w poz. 28 „Rurociągi z PE100 PN10 (z robotami ziemnymi) o średnicy 315mm, z kształtkami (trójnik Tr5, zwężki, króćce, tuleje kołnierzone itp.), blokami oporowymi, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową” zawiera ilość 1m. Wg opisu przedmiotu zamówienia należy wykonać: „likwidację kolizji sieci wodociągowej (odcinek w ul. Chopina od trójnika Tr4 do złącza ZŁ4, odcinek w ul. Północnej od złącza ZŁ2 do złącza ZŁ6).” Zgodnie z dokumentacją projektową ilość powinna wynosić 282m. Zwracam się o skorygowanie wielkości przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odcinek wodociągu z PE100 o średnicy 315mm od trójnika Tr4 do zasuw 300mm i korka zlokalizowanego 1m przed trójnikiem Tr5 wykona PWiK Suwałki w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Należy wycenić odcinki wodociągu: w ul. Chopina od trójnika Tr5 do złącza ZŁ4 oraz w ul. Północnej od złącza ZŁ2 do złącza ZŁ6.

Z up. PREZYDENTA


Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA


NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Dorota Kwozińska