



UKŁAD W12 - OBSŁUGA MAGAZYNÓW
 WENTYLATOR DACHOWY Z PIONOWYM WYRZUTEM POWIETRZA
 NP. TYPU WDK 20-1450-L1--SS FIRMY METALPLAST SP. Z O.O.
 +REGULATOR WYDAJNOŚCI
 WYDAJNOŚĆ POWIETRZA: $V_w=416\text{m}^3/\text{h}$
 Moc elektryczna: $N_{el}=0,18\text{kW}/230\text{V}/50\text{Hz}$
 masa urządzenia: $m=30\text{kg}$
 STEROWANIE: PRACA CAŁA (WYŁĄCZENIE INDYWIDUALNY W
 POMIESZCZENIU 1.33)

- OZNACZENIA:**
- PRZEWÓD NAWIEWNY
 - PRZEWÓD WYWIEWNY
 - KLAPY POŻAROWE
 - ELEMENTY NAWIEWNE Z PRZEPUSZCZAKAMI
 - ELEMENTY WYWIEWNE Z PRZEPUSZCZAKAMI

RESTUDIO Sp. z o.o.
 ul. Sobotki 11a/6 80-247 Gdańsk
 tel./ fax 58 716-76-85, 500 126 089
 e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

temat: **Projekt hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zarzeczce 26**
 Inwestor: MIASTO SUWAŁKI Suwałki, ul. Zarzeczce 26, działka nr 31349/9, obręb nr 07
 autor projektu: mgr inż. Monika Tołoś Upr. bud. SLK/4239/POOS/12
 opracowanie projektu: mgr inż. Piotr Przybycin maj 2017

opracował: mgr inż. Elżbieta Tomaszewska Upr. bud. 416/85 maj 2017

status projektu: Wykonawczy

tytuł: Instalacja wentylacji i klimatyzacji - przekroj 12-12, 13-13

data: maj 2017
 skala: 1:100
 nr rys.: **HVAC-13**