

Suwałki, dnia 1 sierpnia 2017 r.

ZP.271.79.783.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 26 lipca 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Czy do wyceny należy przyjąć profesjonalne, przenośne boisko posiadające certyfikat FIVB – dopuszczający do rozgrywek na najwyższym szczeblu – do rozgrywek piłki siatkowej w metrażu, kolorystyce zgodnej z wytycznymi polskiej i międzynarodowej federacji piłki siatkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Formularz cenowy Przedmiar nr.1 Roboty budowlane i wyposażenie. Dział 1.10 Wyposażenie sportowe obiektu.

Dodaje się dodatkową pozycję przedmiarową o numerze 213a

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar
213a	Mobilna wykładzina sportowa PCV o wymiarach 21x36m, urządzenia do montażu wykładziny, zestaw taśm do jednokrotnego rozłożenia boiska	kpl	1

Do wyceny należy przyjąć profesjonalne, przenośne boisko do piłki siatkowej o poniższych właściwościach i parametrach technicznych:

Profesjonalna, mobilna wykładzina do Piłki Siatkowej

W hali sportowej zaprojektowano profesjonalną, mobilną wykładzinę sportową PCV o wymiarach 21x36m do rozgrywek najwyższej rangi dla piłki siatkowej posiadającą akredytację Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej /FIVB/, „Exclusive for all FIVB Competitions” zgodnie z kolorystyką oraz wytycznymi zapisanymi na oficjalnej stronie FIVB”.

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:

- Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), czystego winylu
- Dolna warstwa wykonana z pianki PCV
- Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego
- Grubość całkowita wykładziny – min. 7 mm
- Grubość warstwy użytkowej – 2mm
- Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808)
- Odbicie piłki – $\geq 90\%$
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem

Wyposażenie dodatkowe:

- Urządzenia potrzebne do montażu wykładziny
- Komplet taśm do jednokrotnego rozłożenia boiska

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

- Atest higieniczny
- Certyfikat zgodności z normą EN 14904 potwierdzający amortyzację na poziomie P1
- Deklarację Właściwości Użytkowych
- **Certyfikat FIVB** /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/

Treść pytania nr 2:

Czy ze względu na metraż płyty głównej boiska do wyceny należy przyjąć jedno boisko czy dwa?

Pełnowymiarowe boisko posiada wymiary 36,00 x 21,00m.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Do wyceny należy przyjąć jedno boisko.

Treść pytania nr 3:

Czy w ofercie należy skalkulować taśmy oraz akcesoria niezbędne do instalacji?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W ofercie należy skalkulować taśmy oraz akcesoria niezbędne do instalacji przenośnego boiska do piłki siatkowej.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Dorota Ziubińska