

Suwałki, dnia 7 sierpnia 2017 r.

ZP.271.79.798.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 1 sierpnia 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1

Dot. Przedmiaru robót - poz. 82 - Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji kratowych dachu:  
Prosimy o podanie klasy środowiska „ C „ dla konstrukcji stalowej (niezbędne do wyceny).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z odpowiedzią projektanta należy przyjąć następujące klasy środowiska dla konstrukcji stalowej:

- wewnętrzna – klasa C2
- zewnętrzna – klasa C3

Treść pytania nr 2

Dot. Opisu do Projektu Wykonawczego Konstrukcji - pkt 8 :  
Prosimy podać temperaturę krytyczną dla zabezpieczenia p.poż dla konstrukcji stalowej dachu na R30 (niezbędne do wyceny).

Odpowiedź na pytanie 2

Zgodnie z odpowiedzią projektanta należy przyjąć temperaturę krytyczną w wysokości 550 °C.

Z up. PREZYDENTA

*Mariusz Klimczyk*  
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
*Dorota Ziwołńska*  
mgr Dorota Ziwołńska