

Suwałki, dnia 14 sierpnia 2017 r.

ZP.271.79.817.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 8 sierpnia 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Dot. Przedmiaru robót - poz. 80 – „Lekka obudowa z blach trapezowych stalowych bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% montowana metodą tradycyjną”:
Prosimy o określenie parametrów blachy trapezowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie odpowiedzią autora projektu blacha trapezowa to TR-93 gr. 1,25 mm. zgodnie z opisem na rzutach.

PREZYDENT
Czesław Iwaniewicz

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Dorota Zawadzka