

Suwałki, dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZP.271.79.826.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 10 sierpnia 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

W dniu 08.08.2017r. Zamawiający zmienił formularz ofertowy, w którym w części elektrycznej dołożył pozycję nr 12 (Budynek prefabrykowany - agregat prądowórczy). Proszę o informację czy ww. agregat należy przyjąć do wyceny. Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie podstawowych danych technicznych tego agregatu (w obudowie czy bez, stopień wyciszenia). Sama moc agregatu ze schematu rozdzielnic RG nic nie daje.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Istniejący agregat prądowórczy jest do przeniesienia w ramach prowadzonej inwestycji. Dane techniczne agregatu to EPS system GETOR GI 385 S 4100x1600x2615mm, masa zespołu 3965 kg.

Formularz cenowy Przedmiar nr. 2 Instalacje elektryczne i teletechniczne. Dział 2.2.1 Budowa linii zasilających - sieci zewnętrzne.

W pozycji 12 wprowadza się korektę opisu, jednostki.

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
12	Przeniesienie istniejącego agregatu prądowórczego	kpl	1

PREZYDENT
Czesław Denkwicz

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Dorota Zwolińska