

Suwałki, dnia 21... sierpnia 2017 r.

ZP.271.79.831.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 10 sierpnia 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Jako firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i instalacji oryginalnych systemów podłóg sportowych pochodzących z Europy i Ameryki zwracamy uwagę, iż sposób opisu podłogi sportowej, który czytamy w opisie architektonicznym wskazuje jednoznacznie na podłogę jednego producenta tj. firmy Conor. Prosimy zauważyć, iż na etapie realizacji ograniczy to do minimum możliwość uzyskania przez Generalnego Wykonawcę ofert konkurencyjnych i wnosimy o zmianę zapisów projektowych i otworenie się na inne prestiżowe rozwiązania w zakresie podłóg sportowych.

Mając na uwadze fakt, iż Inwestor wymaga wbudowania podłogi jak najlepszej jakości wykonanej z trwałych komponentów oraz nie mając zamiaru obniżać wymagań projektowych prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego:

Podłogi z litym sportowym panelem wykonanym z klonu północnoamerykańskiego o grubości 20, 22 lub 27mm (lakierowany na miejscu instalacji lub opcjonalnie fabrycznie) ułożonego na krzyżujących się legarach wykonanych z litego drewna świerkowego sosnowego lub jodłowego o wymiarach 38 x 1220 lub 2440 x 63,5 mm oraz opatentowanych kauczukowych podkładek o wymiarach 19 x 73 x 55 mm zapewniających lepszy refleks przejścia i oddania energii niż podkładki wykonane z regupolu lub pianki PU. Ilość podkładek na metr kwadratowy jest większa niż w przypadku podłóg Conor co sprawia, że odbicie piłki jest identyczne w każdym punkcie podłogi.

Proponowana podłoga posiada:

Certyfikat FIBA Międzynarodowej Federacji Koszykówki, IHF Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej, BWF Międzynarodowej Federacji Badmintona, WSF Międzynarodowej Federacji Squash, Aprobata Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Polskiego Związku Piłki Koszykowej, Polskiego Związku Tańca, Świadectwo z badań Instytutu Technologii Drewna, Znak Bezpieczeństwa B, Certyfikat ASTM, Certyfikat National Wood Federation, Maple Flooring Manufacturing Association. System podłogi zgodny z PN EN 14 904 oraz DIN 18032 cz. 2.

Warto też zaznaczyć, iż proponowane rozwiązanie posiada lepsze parametry amortyzacji uderzeń, odkształcenia pionowego czy odbicia piłki niż wymaga tego opis architektoniczny.

Nasze pytanie nie ma za zadanie skłaniać Inwestora do analizy równoważności systemu podłogi na tym etapie lecz zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych umożliwić oferentom zaproponowanie rozwiązań równoważnych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Projektant opisał przedmiot zamówienia podając parametry techniczne, jakimi ma charakteryzować się systemowa podłoga sportowa. Wg naszej wiedzy na rynku dostępne są

systemy podłóg o równoważnych parametrach oraz porównywalnej budowie oparte na materiałach równoważnych bądź o wyższym standardzie niż opisano to w projekcie. Projektant na tym etapie postępowania nie jest uprawniony do oceny równoważności materiałów, które proponuje Wykonawca w swoim zapytaniu. Wykonawca może zatem złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Podane w projekcie wymiary poszczególnych elementów systemu są jedynie przykładowymi, do wyceny należy przyjąć systemowe rozwiązanie zapewniające wbudowanie produktu o minimalnych parametrach i właściwościach opisanych w projekcie.

PREZYDENT
Czesława Denkwicz

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Dorota Zwolińska
mgr Dorota Zwolińska