

Suwałki, dnia 23 sierpnia 2017 r.

ZP.271.79.871.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa hali sportowo-widowskiej przy ulicy Zarzecze 26

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 22 sierpnia 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

W PW instalacji elektrycznych wg rys E.2.6 – rzut piętra (oświetlenia) oraz w dołączonej do dokumentacji karcie danych opraw oświetleniowych - opraw areny hali o strumieniu światła 134946lm i o mocy 1160W jest 56 szt zaś w arkuszu kalkulacyjny jest ich tylko 8 szt. Ile należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią autora projektu Zamawiający wprowadza się zmianę w formularzu ofertowym

Formularz ofertowy Przedmiar nr. 2 Instalacje elektryczne i teletechniczne.

W pozycji 91 wprowadza się korektę ilości.

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
91	Oprawy typu projektor LED	kpl	56

Z up. PREZYDENTA

Eugeniusz Hucyła
ZASTĘPCA PREZYDENTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Dorota Zuzak
mgr Dorota Zuzak