

Suwałki, dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZP.271.79.875.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 23 sierpnia 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 22.08.2017r. oraz przesłanych dodatkowych zestawień stali w dalszym ciągu stwierdzamy błędy oraz braki. Przesłane zestawienia są obciążone dużym błędem, brak w nich wykazu blach węzłowych, elementów złącznych, marek.

Proszę o ponowną weryfikację ilości tonażu konstrukcji stalowej dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi autor projektu stwierdza, iż projekt wykonawczy konstrukcji stalowej zakłada tylko opracowanie połączeń stalowych przedstawionych w formie schematycznych detali bez szczegółowego rozrysowania blach węzłowych, śrub, marek itp. W związku z tym również ciężary stali wynikające z tych połączeń nie są dokładnie zliczone i są ujęte jako dodatek wynoszący około 5% masy profili stalowych (pozycje te są wyszczególnione w zestawieniach stali profilowej i opisane jako "dodatek na spoiny i połączenia").

Jeśli chodzi natomiast o wspomnianych błędach i brakach w zestawieniach - poddaliśmy ponownej weryfikacji zestawienia i nie znaleźliśmy innych błędów. Jeśli takie występują to proszę o ich konkretne wskazanie w projekcie.

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Kowalski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Dorota Suwalska