OZNACZENIA

INSTALACJA CO

INSTALACJA CT

KLIMATYZACJA

szafa klimatyzacji precyzyjnej
Wydajność chłodnicza – 18,6 kW
Jawna moc chłodnicza – 14,0kW
Zasilanie 3/400V/50 Hz
Pobór mocy sprężarki – 5,2 kW
Pobór prądu sprężarki – 8,4 A
Pobór mocy nagrzewnicy elektrycznej – 5,6 kW
Pobór mocy nawilżacza – 2,25 kW
Wymiary szafy – 900/1875/600 mm (LHD)

md Biuro Architektoniczne

MD Polska Sp. z o.o.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin

tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres :
Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki,
ul. A. Mickiewicza 1

projekt / obiekt :
PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "STAREJ ŁAŹNI" ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUSZKI, A. MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ W SUWAŁKACH".
ETAP 6

adres inwestycji :
dz. nr 11416, 11389/13, 11391/2, 11417, 11418, 11420, 11421/3, 11422, 11424, 11425, 11526/1, 11426/2, 11426/3, 11311/2, 30781/3 obr. 06 w Suwałkach

RZUT PARTERU
INSTALACJA CO I KLIMATYZACJI

autor / projektant: imię i nazwisko — podpis :
dr inż. ADAM KRUPIŃSKI
upr. proj. nr ZAP/0072/POOS/06 sanit. b/o

sprawdził
mgr inż. AGNIESZKA CICHOCKA
upr. proj. nr ZAP/0222/PWOS/10 sanit. b/o

faza : PW
branża : SANITARNA
skala : 1:100
data: WRZESIEŃ 2016
rys. - nr :
S5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)