1.08
69,1 m²

1.10
30,7 m²

1.11
5,6 m²

1.12
5,6 m²

1.01
197,6 m²

1.02
10,9 m²

1.13
9,1 m²

500 m³/h
1215 x 215

50 m³/h
100

800 m³/h
615 x 315

1140 m³/h
1215 x 315

90 m³/h
100

30 m³/h
100

60 m³/h
100

hp 30

hp 0

+4,00

REI60

EI30

EI60

EI15

EI120

RC1

B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 B1.9

B2.1 B2.2 B2.3

B3.1 B3.2

23 x 17 x 28

nr 2
centrala podwieszana n-w 1200/1000m3/h
dP=250Pa z wymiennikiem rotacyjnym o spr. temp 73%
+nagrzewnica wodna:
Srednica króćców 20 gwint zewn.
Temperatura powietrza 7.6 20.0 °C
Wymagana wydajnosc 5.00 kW
Opory przepływu wody 0.8 kPa
Pojemnosc wodna 1 l
Srednica zaworu 15 gwint zewn.
Zalecany spadek cisnienia cieczy (z zaworem) 12.9 kPa

nr 1
centrala podwieszana n-w 1300/1140m3/h dP=250Pa
z wymiennikiem rotacyjnym o spr. temp 75%
+nagrzewnica wodna:
Srednica króćców 20 gwint zewn.
Temperatura powietrza 8.4 20.0 °C
Wymagana wydajnosc 5.05 kW
Opory przepływu wody 0.8 kPa
Pojemnosc wodna 1 l
Srednica zaworu 15 gwint zewn.
Zalecany spadek cisnienia cieczy (z zaworem) 13.2 kPa

wentylator wyciągowy kanałowy
moc:62W; zasilenie 230V/50Hz

wentylator wyciągowy kanałowy
moc:62W; zasilenie 230V/50Hz

Zawór p.poż.

czerpnia ścienna 500x300

OZNACZENIA

- NAWIEW UKŁADU NW
- WYCIĄG UKŁADU NW
- WENTYLACJA WYCIĄGOWA
- CZĘŚĆ CZERPNA
- CZĘŚĆ WYRZUTOWA

md Biuro Architektoniczne

MD Polska Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 213
71-243 Szczecin

tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

Inwestor / adres :
Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki,
ul. A. Mickiewicza 1

projekt / obiekt :
PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "STAREJ ŁAŹNI" ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ KONCEPCJI PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DROG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI: KOŚCIUSZKI, MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ W SUWAŁKACH".
ETAP 6

adres inwestycji :
dz.: nr 11416, 11389/13, 11391/2, 11417, 11418, 11420, 11421/3, 11422, 11424, 11425, 11526/1, 11426/2, 11426/3, 11311/2, 30781/3, obr. 06 w Suwałkach

branża :
SANITARNA

data :
WRZESIEŃ 2016

faza :
PW

skala :
1:50

nr. :
S9

nr rys. :

autor / projektant :
dr inż. ADAM KRUPIŃSKI
upr. proj. nr ZAP/0072/POOS/06 sanit. b/o

sprawdził :
mgr inż. AGNIESZKA CICHOCKA
upr. proj. nr ZAP/0222/PWOS/10 sanit. b/o

podpis :

tytuł / nazwisko :

rysunek / temat / treść :
RZUT PIĘTRA
WENTYLACJA MECHANICZNA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt i utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r roku (DzU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)