ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ

NUMER	D1L	D1Lc	D1Lc*	D1P	D1P*	D1P**	D1Pac	D1Pc	D1Pc	D2Lac	D2Pac	D2Pc	D3Pc	D4c**	D5L	D5L*	D6*	D7P	D8**
SCHEMAT:																			
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:				EI30	EI30	EI60								EI60		EI30	EI15		EI60
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY:	90x205	90x205	90x205	90x205	90x205	90x200	90x200	90x205	90x205	80x205	80x205	80x205	125x205	125x205	180x200	122x200	122x200	200x265	90x245
WYM. W ŚWIETLE OTWORU:	102x211	102x211	102x211	102x211	102x211	117x217	117x217	102x211	102x211	92x211	92x211	92x211	148x214	148x214	214x217	255x250	255x250	535x270	102x251
ILOŚĆ:	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
ORIENTACJA:	L	L	L	P	P	P	P	P	P	P	L	L	P	P	P	P	L	P	L
KOLOR:	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT	RAL 7016 - ANTRACYT
OGOLNIE:	DREWNIANE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. WILGOTNYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	PPOŻ, ALUMINIOWE, PRZESZKLONE	PPOŻ, ALUMINIOWE, PELNE	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	DREWNIANE, PELNE, DO POM. WILGOTNYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. WILGOTNYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. WILGOTNYCH	DREWNIANE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	ALUMINIOWE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	ALUMINIOWE, PELNE, DO POM. SUCHYCH	PPOŻ., ALUMINIOWE, PELNE	PPOŻ., ALUMINIOWE, PRZESZKLONE, DO POM. SUCHYCH	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,
PARAMETRY PROFILI (ZAKŁADKI, RAMY I OŚCIEŻNICY):	Ościeżnica uniwersalna, ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo na kolor zgodny z proj. aranżacji wnętrz, 2-ząbkowa, z dwoma uszczelkami dla odpowiedniej grubości ściany, do montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Ościeżnica uniwersalna, ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo na kolor zgodny z proj. aranżacji wnętrz, 2-ząbkowa, z dwoma uszczelkami dla odpowiedniej grubości ściany, do montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Ościeżnica uniwersalna, ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo na kolor zgodny z proj. aranżacji wnętrz, 2-ząbkowa, z dwoma uszczelkami dla odpowiedniej grubości ściany, do montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Ościeżnica uniwersalna, ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo na kolor zgodny z proj. aranżacji wnętrz, 2-ząbkowa, z dwoma uszczelkami dla odpowiedniej grubości ściany, do montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Ościeżnica uniwersalna, ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo na kolor zgodny z proj. aranżacji wnętrz, 2-ząbkowa, z dwoma uszczelkami dla odpowiedniej grubości ściany, do montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Ościeżnica uniwersalna, ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo na kolor zgodny z proj. aranżacji wnętrz, 2-ząbkowa, z dwoma uszczelkami dla odpowiedniej grubości ściany, do montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Ościeżnica uniwersalna, ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo na kolor zgodny z proj. aranżacji wnętrz, 2-ząbkowa, z dwoma uszczelkami dla odpowiedniej grubości ściany, do montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Ościeżnica uniwersalna, ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo na kolor zgodny z proj. aranżacji wnętrz, 2-ząbkowa, z dwoma uszczelkami dla odpowiedniej grubości ściany, do montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Ościeżnica uniwersalna, ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo na kolor zgodny z proj. aranżacji wnętrz, 2-ząbkowa, z dwoma uszczelkami dla odpowiedniej grubości ściany, do montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Profile aluminiowe gr. 50mm, izolacyjność akustyczna Rw=22dB (okna i drzwi), Rw=32dB (zabudowy stale) (szyby pojedyncze), trwałość mechaniczna w klasie 5 (min. 100 000 cykli otwierania i zamykania). Profile malowane proszkowo: gr. powłoki > 60 µm. Ugięcie profili aluminiowych L <1/400.	Profile aluminiowe gr. 50mm, izolacyjność akustyczna Rw=22dB (okna i drzwi), Rw=32dB (zabudowy stale) (szyby pojedyncze), trwałość mechaniczna w klasie 5 (min. 100 000 cykli otwierania i zamykania). Profile malowane proszkowo: gr. powłoki > 60 µm. Ugięcie profili aluminiowych L <1/400.	Profile aluminiowe gr. 50mm, izolacyjność akustyczna Rw=22dB (okna i drzwi), Rw=32dB (zabudowy stale) (szyby pojedyncze), trwałość mechaniczna w klasie 5 (min. 100 000 cykli otwierania i zamykania). Profile malowane proszkowo: gr. powłoki > 60 µm. Ugięcie profili aluminiowych L <1/400.	Profile aluminiowe gr. 50mm, izolacyjność akustyczna Rw=22dB (okna i drzwi), Rw=32dB (zabudowy stale) (szyby pojedyncze), trwałość mechaniczna w klasie 5 (min. 100 000 cykli otwierania i zamykania). Profile malowane proszkowo: gr. powłoki > 60 µm. Ugięcie profili aluminiowych L <1/400.	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,	Kształtowniki aluminiowe 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, narożniki ceramiczne zbrojone siatką stalową, zabezpieczone przed wypadaniem, izolacyjność termiczna dla złożonej grubości ściany, dla montażu w istniejącym otworze ścienym z dowolnego materiału, Opaski wokół otworu z przodu gr. 30mm i z tyłu gr. 40mm o profilu dwuczęściowym, obejmującym, do skrzydeł przylgowych,
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA (SZKLENIE):	Gr. 40-55mm. Skrzydło wykończone wysokogatunkowym laminatem HPL, gr. laminatu 0,9mm. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, oterowaną, przygotowane z dokładną obwiedzinową z twardego poluretanu gr. 4mm. Dodatkowo wklejka gr. 25mm z bezrzywa szlucznego od dołu skrzydła zabezpieczająca przed wnikaniem wilgoci. Kratka wentylacyjna 500x100 z blachy aluminiowej gr. 1,5mm, perforacja 06mm.	Gr. 40-55mm. Skrzydło wykończone wysokogatunkowym laminatem HPL, gr. laminatu 0,9mm. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, oterowaną, przygotowane z dokładną obwiedzinową z twardego poluretanu gr. 4mm. Kratka wentylacyjna 500x100 z blachy aluminiowej gr. 1,5mm, perforacja 06mm.	Gr. 40-55mm. Skrzydło wykończone wysokogatunkowym laminatem HPL, gr. laminatu 0,9mm. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, specjalną - przeciwpożarową, przygotowane z dokładną obwiedzinową z przeciwpożarową. Kratka wentylacyjna z wkładem pęczniejącym przeciwpożarowym do wymaganej klasy odporności ogniowej.	Gr. 40-55mm. Skrzydło wykończone wysokogatunkowym laminatem HPL, gr. laminatu 0,9mm. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, oterowaną, przygotowane z dokładną obwiedzinową z twardego poluretanu gr. 4mm.	Szyby pojedyncze o wymaganej odporności, podkładki z twardego drewna. Uszczelki pęczniejące.	Drzwi panelowe z wypełnieniem ogniochronnym, pokrycie blachą aluminiową zbiorową obustronnie z ramą drewn. Uszczelki pęczniejące.	Gr. 40-55mm. Skrzydło wykończone wysokogatunkowym laminatem HPL, gr. laminatu 0,9mm. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, oterowaną, przygotowane z dokładną obwiedzinową z twardego poluretanu gr. 4mm. Kratka wentylacyjna 500x100 z blachy aluminiowej gr. 1,5mm, perforacja 06mm.	Gr. 40-55mm. Skrzydło wykończone wysokogatunkowym laminatem HPL, gr. laminatu 0,9mm. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, oterowaną, przygotowane z dokładną obwiedzinową z twardego poluretanu gr. 4mm. Kratka wentylacyjna 500x100 z blachy aluminiowej gr. 1,5mm, perforacja 06mm.	Gr. 40-55mm. Skrzydło wykończone wysokogatunkowym laminatem HPL, gr. laminatu 0,9mm. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, oterowaną, przygotowane z dokładną obwiedzinową z twardego poluretanu gr. 4mm. Kratka wentylacyjna 500x100 z blachy aluminiowej gr. 1,5mm, perforacja 06mm.	Gr. 40-55mm. Skrzydło wykończone wysokogatunkowym laminatem HPL, gr. laminatu 0,9mm. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, oterowaną, przygotowane z dokładną obwiedzinową z twardego poluretanu gr. 4mm. Kratka wentylacyjna 500x100 z blachy aluminiowej gr. 1,5mm, perforacja 06mm.	Gr. 40-55mm. Skrzydło wykończone wysokogatunkowym laminatem HPL, gr. laminatu 0,9mm. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, oterowaną, przygotowane z dokładną obwiedzinową z twardego poluretanu gr. 4mm. Kratka wentylacyjna 500x100 z blachy aluminiowej gr. 1,5mm, perforacja 06mm.	Drzwi panelowe z wypełnieniem z tworzywa sztucznego, pokrycie blachą aluminiową zbiorową obustronnie z ramą drewn. Uszczelki EPDM. Kratka wentylacyjna 500x100 z blachy aluminiowej gr. 1,5mm, perforacja 06mm.	Drzwi panelowe z wypełnieniem ogniochronnym, pokrycie blachą aluminiową zbiorową obustronnie z ramą drewn. Uszczelki pęczniejące. Kratki wentylacyjne z wkładem pęczniejącym wymagana klasę odporności ogniowej.	Drzwi panelowe z wypełnieniem ogniochronnym, pokrycie blachą aluminiową zbiorową obustronnie z ramą drewn. Uszczelki pęczniejące. Kratki wentylacyjne z wkładem pęczniejącym wymagana klasę odporności ogniowej.	Szyby pojedyncze o wymaganej odporności, podkładki z twardego drewna. Uszczelki pęczniejące.	Szyby pojedyncze w klasie P2, VSG 4,4.2.	Gr. 40-55mm. Skrzydło wykończone wysokogatunkowym laminatem HPL, gr. laminatu 0,9mm. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, oterowaną, przygotowane z dokładną obwiedzinową z twardego poluretanu gr. 4mm.	Szyby pojedyncze o wymaganej odporności, podkładki z twardego drewna. Uszczelki pęczniejące.
OKUCIA:	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003.	3 szt. zawiasów wykonanych ze stali nierdzewnej. Zawiasy z pełną regulacją pokłonia skrzydła w trzech płaszczyznach. Zamek zgodne z DIN 18251, klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003. Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki serowej tzw. wspomaganiem otwierania.	3 szt. zawiasów wykonanych ze stali nierdzewnej. Zawiasy z pełną regulacją pokłonia skrzydła w trzech płaszczyznach. Zamek zgodne z DIN 18251, klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003. Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki serowej tzw. wspomaganiem otwierania.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003.	3 szt. zawiasów wykonanych ze stali nierdzewnej. Zawiasy z pełną regulacją pokłonia skrzydła w trzech płaszczyznach. Zamek zgodne z DIN 18251, klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki serowej tzw. wspomaganiem otwierania. Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki serowej tzw. wspomaganiem otwierania. Klamka montowana na wysokości 1050mm ze stali nierdzewnej, poleruwanej, klasa użytkowania 3, klasa odporności na korozję 4 wg PN-EN 1906:2003.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki serowej tzw. wspomaganiem otwierania. Pochwyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o długości 100 cm, fi=32mm.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki serowej tzw. wspomaganiem otwierania. Pochwyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o długości 100 cm, fi=32mm.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki serowej tzw. wspomaganiem otwierania. Pochwyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o długości 100 cm, fi=32mm.	zamek zgodne z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali nierdzewnej, Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki serowej tzw. wspomaganiem otwierania. Pochwyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o długości 100 cm, fi=32mm.
UWAGI:			DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2. DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2. DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2. DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2. DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZWORĘ ZGODNIE Z PT INST. ELE.	OKNA OZNACZONE NA RZUCIE WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC1.	Drzwi w klasie odporności na włamanie RC3

UWAGI:
1. Nadproża ceglane murowane w lub niski wykonywać tradycyjnie zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Okna, drzwi i witryny (fasady szklane) znajdujące się na parterze wyposażyć w żaluzje rolnetowe (szyby zewnętrzne) w szybą zewnętrzną utrudniającą włamanie, w klasie P2 (VSG 4.2).
3. Wszystkie profile aluminiowe malowane proszkowo.
4. Wszystkie drzwi zewnętrzne muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu U=1,5[W/m2*K], ruletowe w zestawach należy wykonać z współczynnikiem przenikania ciepła jak dla okien – U=1,1[W/m2*K].
5. Wszystkie okna dachowe muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu U=1,1[W/m2*K].
6. Wszystkie bramy garażowe (przegrody przeszklone) niezbędne muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu U=1,1[W/m2*K]. Drzwi w przeszklenioach muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu U=1,5[W/m2*K].
6. Zestawienie na stanowi listy zamówieniowej, wszystkie wymiary należy sprawdzić i poweryfikować na budowie.
7. Wymiary elementów o ciężarowej tolerancji wymiarowej należy poweryfikować na budowie przed zamówieniem/wykonaniem.
8. Kratki wentylacyjne w drzwiach muszą mieć minimalne pole wentylacyjne min. 200cm2.
9. Wszystkie drzwi wewnętrzne ze szklanym wypełnieniem należy oznaczyć w sposób zapewniający widoczność skrzydła drzwiowego w pionyl z zamknięte.
11. Wszystkie elementy stolarki i ślusarki (ramy, skrzydła, okucia) oprócz szklenia, klamek i szyldów wykonać w kolorze ciemnozarym (RAL 7016).
12. Dostawa systemu ślusarki aluminiowej jest zobowiązany wykonać obliczenia statyczne i rysunki warsztatowe dla poszczególnych fasad szklanych.

mdi Biuro Architektoniczne

MD Firma Sp. z o.o.
Kazimierska 1/13
23-200 Biłgoraj

NIP: 95-201-81-564
Tel.: 2501-01-18 356

inwestor / adres:
Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki
ul. A. Mickiewicza 1

projekt / obiekt:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA CZĘŚĆ HANDLOWĄ, CZĘŚĆ NA CELE SPOŁECZNE (BUJAWICA) WRAZ Z ZMIANĄ NAKCZA WRAZ Z REZERWĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZIELENIĄ, ELEMENTAMI I OCHARAKTERYZOWANIEM TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENI PARKOWEJ, USŁUGI SPORTOWYCH, TERENÓW OKIEJ, ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ WIELORODZINNĄ, ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI OGRANICZONEGO LICZNIE 7 KODZIOŁDZI, A MOŻEWCZNA OPRZĘDZIONYCH ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ETAPY 1
adres inwestycji:
dz. nr 1141/6, 1138/13, 1139/12, 1141/7, 1141/8, 1140/1, 1142/13, 1142/2, 1142/4, 1142/5, 1142/6, 1142/7, 1142/8, 1142/9, 1131/12, 3070/13 ob. 06 w Suwałkach

przedmiot / temat / tytuł:
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

data projektu	mgr. inż. / inż. / arch.	podpis
arch. Robert Dawidowski upr. bud. w spec. arch. bez ogr. nr: 50/Su/2000		
sprawdził		
arch. Dagmara Adamy-Kobzdej upr. bud. w spec. arch. bez ograniczeń		
zatwierdził		
mgr inż. arch. Agata Kaszyca		
arch. Tomasz Rybak upr. bud. w spec. arch. bez ogr. nr: 102/PDA/Ok/OK/2015		

branża	faza	stadium	nr rysunku
PW	ARCHITEKTURA		A.II.10
skala	data		
	WRZEŚIEŃ 2016		

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Prawa autorskie i pokrewne do niniejszej dokumentacji projektowej należą do mdi Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju (Kazimierska 1/13) Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)