








LEGENDA SAP:

-  CZUJKA OPTYCZNA DYMU TYPU DOR-4046 LUB RÓWNOWAŻNA
-  RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY TYPU ROP-4001M LUB RÓWNOWAŻNY
-  MODUŁ STERUJĄCY WEJŚĆ/WYJŚĆ TYPU EKS-4001 LUB RÓWNOWAŻNY
-  SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY TYPU SA-K7 LUB RÓWNOWAŻNY
-  PRZEWÓD TYPU YnTKSyekw 1x2x0,8mm
-  PRZEWÓD TYPU NKGs 2x1,5mm FE180/PH90
-  WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI TYPU FAAP-420-RI LUB RÓWNOWAŻNY

UWAGI:

1. INSTALACJE SSP WYKONAĆ PRZEWODAMI YnTKSY 1x2x0,8mm, POŁĄCZENIA POMIĘDZY MODUŁAMI WEJ./WYJ. A URZĄDZENIAMI STEROWANYMI WYKONAĆ PRZY UŻYCIU PRZEWODÓW YnTKSyekw ...x2x0,8mm (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBNYCH PAR PRZEWODÓW).
2. WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA MONTAŻ W BEZPOŚREDNIM SASIEDZTWIE CZUJKI DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANY WSKAŹNIK
3. NALEŻY ZACHOWAĆ ODSTĘP OD KRATEK WENTYLACYJNYCH WYNOŚZĄCY ZGODNIE Z NORMĄ I WYTYCZNYMI PRODUCENTA
4. PRZEWODY PĘTLI DOZOROWEJ YnTKSyekw1x2x0,8mm, UKŁADAĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH TYPU Rbø16mm, BEZPOŚREDNIO NA STROPIE,
5. W POMIĘCZENIACH WILGOTNYCH NALEŻY STOSOWAĆ OSPRZĘT MIN. IP44
6. CAŁOŚĆ INSTALACJI POWINNA BYĆ WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
7. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZĄDZENIA I OSPRZĘT MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

md Biuro Architektoniczne

MD Prosa Sp. z o.o.
Majdan 103
Lublin, Lublin

ul. A. Mickiewicza 1

Miejski Szpital 15-003 Brańsk
ul. A. Mickiewicza 1

RZUT PIĘTRA SSP

1:100 MAJ 2016 SSP7

PRACIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE

Projektant: []
Sprawdzający: []
Opisujący: []