

Suwałki, dnia 5 września 2017 r.

ZP.271.79.883.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017, poz. 1579) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 29 sierpnia 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Według naszego doświadczenia taki obiekt powinien mieć instalację nagłośnieniową. W dostępnych materiałach na stronie Zamawiającego brak jest projektów takiej instalacji. Proszę o odpowiedź kto powinien wycenić i dostarczyć taką instalację.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Według projektu dźwiękowego systemu ostrzegania i nagłośnienia system DSO w trybie nie alarmowym będzie wykorzystywany, jako system nagłośnienia. Wycenić i dostarczyć zgodnie z zamówieniem taką instalację musi Wykonawca robót budowlanych.

Z up. PREZYDENTA

Lukasz Kurek
ZASTĘPCA PREZYDENTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Dorota Zwolińska
mgr Dorota Zwolińska