istn. linię kablową nN–0,4kV relacji st. nr 10–854 Technikum Budowlane – ZK–3837 typu 2xYAKXS 4x240mm² odkopać, przełożyć po nowej trasie na odc. CD l=53m

istn. linię kablową SN–20kV relacji st. nr 10–854 Technikum Budowlane – st nr 10–853 Weterynarii 3x(YHAKXS 1x120mm²) odkopać przełożyć po nowej trasie na odc. AB l=60m i zmufować z proj. kablem SN–20kV

proj. 3x(XRUHAKXS 1x120mm²) l=8(18)m

proj. YAKXS 4x120mm² l=15(25)m

proj. YKXS 4x35mm² l=65(100)m

istn. linię kablową nN–0,4kV relacji st. nr 10–854 Technikum Budowlane – ZK Składowa 2 odkopać przełożyć po nowej trasie na odc. EF l=67m i zmufować z proj. kablem nN–0,4kV

istn. linię kablową nN–0,4kV relacji st. nr 10–854 Technikum Budowlane – ZK Sejneńska 35 odkopać przełożyć po nowej trasie na odc. IJ l=31m

istn. linię kablową SN–20kV relacji st. nr 10–854 Technikum Budowlane – st nr 10–1038 ZST 3xYHAKXS 1x120mm² odkopać przełożyć po nowej trasie na odc. GH l=135m i zmufować z proj. kablem SN–20kV

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki
16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1
tel. 87 562 05 10, fax 87 562 05 20

Uzgodniono trasy kabli elektroenergetycznych - Kalisze zgodnie z umową nr. 27/RES/2016
Uzg. 210/09/2016
Rejon Energetyczny Suwałki
Wydział Majątku Sieciowego
Samodzielny Referent ds. Sieci
Wiesław Hołubowicz

UWAGA:
Z badanego uziemiającego należy połączyć wszystkie metalowe słupy oświetleniowe oraz ogrodzenia, bramek do piłki ręcznej i koszykowej, oraz tuleje do słupów piłki siatkowej

OZNACZENIA:
- linia kablowa oświetleniowa boiska AKYżo 4×10mm²;
- bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;
- boisko wielofunkcyjne
- naświetlacz 1xSON–T250/400W A26–NB 30 – na maszcie oświetleniowym o wysokości 11 (stalowy ocynkowany) M–110SE, na fundamencie F160, z belką poprzeczną typu T/0,5m
- boisko do piłki nożnej i bieżnia
- naświetlacz 1xSON–T1000W WB/60, na maszcie oświetleniowym na maszcie oświetleniowym o wysokości 11 (stalowy ocynkowany) M–110SE, na fundamencie F160, z belką poprzeczną typu T/0,5m
- linia kablowa SN–20kV
- linia kablowa nN–0,4kV

LEGENDA
1. BIEŻNIA OKRĘCZNA 300m nawierzchnia poliuretanowa
2. BIEŻNIA PROSTA 100 m nawierzchnia poliuretanowa
3. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ trawa syntetyczna
4. ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
5. BOISKO WIELOFUNKCYJNE nawierzchnia poliuretanowa
6. ZAPLECZE SANITARNO–SZATNIOWE
7. SIŁOWNIA TERENOWA nawierzchnia z płaskiu
- A NARCIARZ
- B WIOŚLARZ + PRASA NOŻNA
- C BIEGACZ + ORBITREK
- D WAHADŁO PODWIŚNE
- E DRABINKA + PODCIĄG
- F STEPER
- G ZESTAW PORĘCZY
- H TABLICA INFORMACYJNA

NAWIERZCHNIE
- TRAWA SYNTETYCZNA
- POLIURETAN
- PIASEK
- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6cm
- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8cm
- OGRODZENIE BIEŻNI WYS. 1m
- OGRODZENIE BOISKA PIŁKARSKIEGO WYS. 4m
- OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WYS. 4m
- PIŁKOCHWYT WYS. 6m
- WJAZD istniejący
- GRANICA OPRACOWANIA
- A A OZNACZENIE PRZEKROJÓW PRZEZ NAWIERZCHNIE

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Miejscowość		Suwałki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	206301_1
	nazwa	M. Suwałki
Obręb ewidencyjny	identyfikator	206301_1.05
	nazwa	Obręb Nr 05
Nazwa układu współrzędnych		2000/8
Wysoko Roczych	wysokości	Kronsztadt 63
Określenie granic obszarów lub przedmiotu opracowania		
Skorzystano granice wynikające z projektu podziału działek		

Skala mapy: 1:500
Oznaczenie kwerendy zgłoszenie pracy geodezyjnej: GR.6642.301.2016
Data sporządzenia mapy: 18/05/2016

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
GEODETA
Świadectwo nr 61 Uprawnień Zawodowych Budownictwa Nr 8390
Marek Zdanowicz

Mapa do celów projektowych nie uległa żadnym modyfikacjom

Opracował: mgr inż. Marian Malinowski
Sprawdził: mgr inż. Mariusz Ostrowski

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH
przy Zespole Szkół Technicznych
ul. Sejneńska 33, 16 - 400 Suwałki
dz. nr 10688/3, 10688/2, 10687/4, 10687/3, 10683/2, 10684/1, 10683/1, 10682/2, 10682/4, 10682/5
obręb nr 05

INWESTOR:
Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRIMO PROJEKT
KAROLINA WYRWAS-ZABORNA
05-270 MARKI, ul. Grunwaldzka 44E

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Marian Malinowski	POL/0137/POOE/11	
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Ostrowski	POL/0138/POOE/11	

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr rysunku:	PW_E1	Rewizja:	00
Branża:	ELEKTRYCZNA	Format:	
Data:	wrzesień 2016	Skala:	1:500