

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez jednego z Wykonawców w piśmie z dnia 11.10.2017 r.

TREŚĆ PYTANIA NR 1:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej. Prosimy o określenie, które parametry dla sztucznej trawy są wiążące. W SIWZ parametry są określone na niżej wymienione parametry:

3. Nawierzchnia ze sztucznej trawy o parametrach nie gorszych niż:

Wysokość włókna: 60mm

Typ włókna: monofil

Rodzaj włókna: 100% polietylen

Dtex: min 12.000 dtex

Grubość każdego włókna: min. 300 mikronów

Ilość włókien: min. 102.000/m²

Waga całkowita: min 2.400 g/m²

Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulatu SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia, które należy przedłożyć Zamawiającemu na etapie składania wniosków materiałowych do akceptacji, tj. przed dostarczeniem i wbudowaniem nawierzchni:

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (zgodnie z FIFA Quality Concept for Football Turf – edycja 2015);

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd);

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta;

d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

W Opisie projektu budowlanego, w opisie projektu wykonawczego oraz w STWiOR zapisane są parametry:

Na przygotowanej zgodnie z warunkami STWiOR podbudowie zaprojektowano wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy o parametrach nie gorszych niż:

Wysokość włókna 60mm

Typ włókna: monofil

Rodzaj włókna: 100% polietylen

Dtex: min 13.000 dtex

Grubość każdego włókna: min. 650 mikronów

Ilość włókien: min. 102.000/m²

Waga całkowita: min 2.400 g/m²

Kształt włókna: X

Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 80 N/100mm

Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 80 N

Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulak SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzający wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą i siłę potrzebną do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą (dostępny na www.FIFA.com);
- b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd);
- c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta;
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- f) Aktualny certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla wykonanego systemu.

W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie parametrów wiążących.

Jednocześnie nadmieniamy, że parametry określone w SIWZ są zgodne z odpowiedziami udzielonymi w poprzednim przetargu, dotyczącym tego samego boiska.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający informuje, że wiążące są parametry sztucznej trawy zawarte w SIWZ, w rozdziale 2- Opis przedmiotu zamówienia.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA



PODINSPEKTOR

Joanna Misiurek