



PRZYCISK PRZECIWPÓŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO PRĄDU

PRZYCISK PRZECIWPÓŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO PRĄDU

Legenda osprzętu ośw.:

- łącznik jednobiegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- łącznik jednobiegunowy IP44
- łącznik świecznikowy IP44
- przycisk dzwonykowy
- czujnik ruchu

Legenda system przyżywoy:

- przycisk pociągowy PŁ
- przycisk przywoławczy PP podłączany do gniazda
- blok sygnalizacyjny montowany w tablicy zbiorczej
- sygnalizator
- blok drzwiowy

Legenda:

- access point sieci Wi-Fi (1x 230V DATA, 2x RJ-45 kat. 7)
- gniazdo 2x(2P+Z) 230V/16A w/g oznaczenia
- gniazdo 2P+Z 230V/16A IP44 w/g oznaczenia
- wypust YDY.../wg. oznaczenia
- tablica bezpiecznikowa

UWAGI:

1. Instalację elektryczną należy wykonać w rurkach karbowanych jako wtykową pod min. 5mm warstwą zaprawy.
2. Instalację gniazd 230V należy wykonać przewodem YDY2o3x2,5mm, gniazdo 400V dla potrzeb kuchni elektrycznej przewodem YDY2o5x2,5mm.
3. Obowiązkowo w rozdzielni elektrycznej stosować wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30mA.
4. Obowiązkowo zachować strefę o promieniu 60cm od krawędzi wanny lub natrysku, w której zabrania się montować urządzeń elektrycznych.
5. Wykonać MSW (miejscowa szynę wyrównawczą) do której należy podłączyć wszystkie instalacje sanitarne wykonane z materiałów przewodzących. Szynę należy połączyć z zaciskiem PE rozdzielni RG przewodem LgY4mm.
6. W miarę możliwości nie stosować puszek rozgałęźnych a połączenia wykonywać pod puszkami z osprzętem.
7. Stosować puszki pogłębiane.
8. Wypusty oświetleniowe zakończone złączkami świecznikowymi typu Wago w kolorze białym i haczykiem osadzonym w kołu rozporowym, dot. pkt. ośw. sufitowych.
9. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 90cm od poziomu posadzki, za wyjątkiem kuchni i łazienki.

md Biuro Architektoniczne

14D Polska Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 10
00-620 Warszawa

Marek Szpakiewicz
ul. A. Mickiewicza 1

144715, 144716, 144717, 144718, 144719, 144720, 144721, 144722, 144723, 144724, 144725, 144726, 144727, 144728, 144729, 144730, 144731, 144732, 144733, 144734, 144735, 144736, 144737, 144738, 144739, 144740, 144741, 144742, 144743, 144744, 144745, 144746, 144747, 144748, 144749, 144750, 144751, 144752, 144753, 144754, 144755, 144756, 144757, 144758, 144759, 144760

RZUT PARTERU - INST. ELEKTR.

1:50 MAJ 2016 IE22

PRACIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE