

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Bulwary nad rzeką Czarną Hańcza-I i VI etap- rewitalizacja budynku byłej łaźni”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez jednego z Wykonawców w piśmie z dnia 16.10.2017 r.

**TREŚĆ PYTANIA NR 1:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że ilość opraw oświetleniowych zewnętrznych podanych w przedmiarze jest prawidłowa i obejmuje wszystkie oprawy, które mają być ujęte w ofercie.

- Oprawa oświetleniowa tłoczni – 1 kpl;
- Oprawa oświetleniowa 34xLED-HB/NW WB 54 W lub równoważne – 11 kpl;
- Oprawa oświetleniowa 15xLED-HB/NW MB 28 W lub równoważne – 11 kpl;
- T1 Oprawa oświetleniowa 15xLED NB 24.8 W lub równoważne – 14 kpl;
- T2 Oprawa oświetleniowa 34xLED A 48.4 W lub równoważne – 14 kpl;
- T3 Oprawa oświetleniowa T3 34xLED/RGB MB 48.4 W lub równoważne – 4 kpl.

**ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1:**

Zamawiający potwierdza że ilości opraw oświetleniowych zewnętrznych podanych w przedmiarze są prawidłowe i obejmują wszystkie, które mają być ujęte w ofercie.

**TREŚĆ PYTANIA NR 2:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie specyfikacji technicznej oprawy oświetleniowej tłoczni.

**ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 2:**

Zamawiający udostępnia specyfikację oprawy tłoczni na stronie internetowej.

Typ	Szczegółowy opis oprawy
Oprawa oświetleniowa Tłoczni	Słup aluminiowy wykonanie specjalne, wnęka dł. 600mm, końcówka montażowa 76mm + 8 otworów gwintowanych M10, malowany pokrycie Elastomerem H = 0,35m, Antygraffiti H = 2,5m, z fundamentem prefabrykowanym. Oprawa LED o mocy 73W, źródła światła 64 białe diody LED, temperatura barwowa 3500K, skuteczność świetlna 114 lm/W.

Z up. PREZYDENTA  
  
 Mariusz Klimczyk  
 SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK  
 Wydziału Zamówień Publicznych  
  
 mgr Dorota Zwińska

PODIKSIPEKTOR  
  
 Joanna Misiurek