

Suwałki, dnia 18 października 2018 r.

ZP.271.85.652.2018.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.85.2018 „Rozbudowa oświetlenia płyty boiska sportowego na stadionie Wigry w Suwałkach” – zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 16 października 2018 r:

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania oprawy w Technologii LED? Oprawy te nie spełniają zapisów dotyczących parametrów wskazanych w PFU ale spełniają wymogi konstrukcyjne dla masztów i wymogi PZPN parametrów świetlnych i są objęte 10 letnią gwarancją.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw w technologii LED przy spełnieniu wymaganego natężenia oświetlenia zgodnie z wymaganiami PZPN oraz gdy zastosowane oprawy LED nie przekroczą dopuszczalnych wartości nośności i powierzchni bocznej dla masztów oświetleniowych.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA