



PREZYDENT MIASTA SUWAŁEK

ul. Mickiewicza 1 • 16-400 Suwałki
tel. (+48 87) 562 81 02, fax: (+48 87) 566 30 98 • www.um.suwalki.pl, e-mail: prezydent@um.suwalki.pl

Suwałki, 16.01.2018 r.

SM.0003.1.2019

Pani Anna Ruszewska
Radna Rady Miejskiej
w Suwałkach

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 7 stycznia 2019 r. dotyczącą kontroli przeciwpożarowej escape room i wszystkich obiektów w Suwałkach, w których znajdują się miejsca przeznaczone do zabaw dzieci i młodzieży uprzejmie informuję:

pismem z dnia 10 stycznia 2019 r. wystąpiłem do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach z prośbą o przedłożenie informacji z działań podjętych w tym zakresie.

Z przedłożonej informacji wynika, że na terenie miasta funkcjonuje jeden lokal escape room mieszczący się przy ul. Witosa 4A, w którym 5 stycznia 2019 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach przeprowadzili kontrolę. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, m.in. brak protokołów instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz składowanie materiałów palnych na drodze ewakuacyjnej. Nieprawidłowości usunięto podczas kontroli, a protokoły przedstawiono 7 stycznia 2019 r. Wg informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej aktualnie w lokalu jw. nie występują inne nieprawidłowości z zakresu przepisów pożarowych.

W latach 2017-2018 na terenie miasta funkcjonariusze KM PSP w Suwałkach przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w 36 obiektach takich jak: przedszkola, żłobki, świetlice środowiskowe, obiekty sportowe, placówki wsparcia dziennego, oraz inne obiekty użyteczności publicznej przeznaczone do zabaw dzieci i młodzieży. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania przepisów p.poż. w obiektach kontrolowanych są systematycznie usuwane przez właścicieli. Nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Ponadto w rocznym harmonogramie kontroli KMPSP ujęto obiekty przeznaczone na pobyt dzieci i młodzieży.

Jednocześnie informuje, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk w dniach 8-9 stycznia 2019 r. przeprowadził kontrolę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gdzie mieści się działalność usługowa escape room. W wyniku przeprowadzonej kontroli pomieszczeń stwierdzono nieprawidłowości, a mianowicie w drzwiach wewnętrznych lokalu niespełniające wymogów przeszklenia oraz występujące w drzwiach przejściowych między pokojami drewniane progi o wys. 3 cm. Nieprawidłowości te najemca usunął.

W załączeniu:

kserokopia pisma Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

z poleceniem

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

URZĄD MIEJSKI w SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPŁYNEŁO

Data: 17.01.2019 podpis: *Konarski*
p. 90



**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Suwałkach**

MZ. 0761.1.2019.DL

W P E Y
KANCELARIA
Urzędu Miejskiego Suwałki, dnia 11 stycznia 2019 r.
Data: 2019-01-14
Lp. zaliczenia: 1 510
Podpis: [Signature]

Prezydent Miasta Suwałk

SM
m. ci. 2019
PREZIDENT
Czesław Renkiewicz

W odpowiedzi na pismo znak SM.0003.1.2019 z dnia 10.01.2019 r. w sprawie interpelacji radnej Anny Ruszewskiej o udzielenie odpowiedzi dotyczącej „kontroli przeciwpożarowej esape roomu i wszystkich obiektów w Suwałkach, w których znajdują się miejsca przeznaczone do zabaw dzieci i młodzieży” informuję iż:

- Z posiadanych informacji na terenie miasta Suwałk istnieje jeden lokal typu esape room pn. „Plan B” mieszczący się przy ul. Witosza 4A. Przedmiotowy lokal skontrolowano dnia 05.01.2019 r. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono nieprawidłowości z zakresu braku protokołów instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, odgromowej (aktualne protokoły przedstawiono dnia 07.01.2019 r.), oraz składowania materiałów palnych na drodze ewakuacyjnej (nieprawidłowości usunięto podczas kontroli). Aktualnie w danym lokalu nie występują inne nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
- W latach 2017/2018 na terenie miasta Suwałk przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w 36 obiektach takich jak: przedszkola i żłobki, świetlice środowiskowe, obiekty sportowe, placówki wsparcia dziennego, oraz inne obiekty użyteczności publicznej, przeznaczonych do zabaw dzieci i młodzieży. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowych obiektach systematycznie są usuwane przez właścicieli i nie stanowią one podstawy do stwierdzenia o występowaniu zagrożenia życia ludzi.

Dodatkowo informuję, iż co roku w harmonogramie kontroli podstawowych ujmowane są obiekty przeznaczone na pobyt dzieci i młodzieży.

Otrzymują:

1. *Urząd Miejski w Suwałkach,
ul. Mickiewicza 1,
16-400 Suwałki,*
2. *2. a/a.*

**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

ml. bryg. mgr inż. Aleksander Suchowski