

P. Marek Amosiewicz
11.01.2019r.
Redaktor

Suwałki, dnia 07.01.2019.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
ul. Sienkiewicza 1
16-400 Suwałki

**Urząd Miasta w Suwałkach
Wydział Inwestycji**

ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki



DBU/5515-3/308/2019

**Dotyczy: Warunków technicznych na opracowanie dokumentacji w zakresie
budowy oświetlenia parkingu przy ul. Wojska Polskiego**

W odpowiedzi na wystąpienie, w sprawie określenia warunków technicznych do opracowania dokumentacji na budowę oświetlenia parkingu przy ul. Wojska Polskiego według przedłożonego załącznika z mapą zagospodarowania terenu, projekt należy wykonać na niżej podanych warunkach:

1. Do oświetlenia parkingu należy wykorzystać istniejącą latarnię oświetleniową, znajdującą się naprzeciw projektowanego parkingu.
2. Wymienić istniejącą oprawę sodową na oprawę typu LED o strumieniu świetlnym minimum 13000 lm z oprawy.
3. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącą siecią oświetleniową, należy przebudować urządzenia oświetleniowe w miejsce niekolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącą siecią elektroenergetyczną napowietrzną lub kablową, należy wystąpić do lokalnego operatora systemu energetycznego o wydanie warunków przebudowy kolidujących sieci.
5. Na skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami, kable oświetleniowe należy ułożyć w rurach osłonowych.
6. Opracowaną dokumentację techniczną zawierającą:
 - a. plan sytuacyjny oświetlenia zawierający między innymi przebieg projektowanych rozwiązań drogowych, tras kablowych oraz tras pozostałych projektowanych sieci, należy uzgodnić w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

11/01/2019 10:05
DK.1770.2019



1v4D36z1e

Otrzymują:

1. Adresat
2. DBU – a/a
3. DIR – a/a

Sprawę prowadzi: Rafał Tabin tel.: 87 565-99-31

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejer