

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.20.2019 „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach”*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 13 marca 2019r. przez jednego z Wykonawców:

### **Treść pytania nr 1:**

Zamawiający w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia określając konkretne parametry techniczne dla całego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w sposób ograniczający uczciwą konkurencję. Opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, Zamawiający eliminuje zasadę uczciwej konkurencji oraz wskazuje ściśle określony produkt posiadany tylko przez jedną firmę, eliminując tym samym możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców występujących na rynku. Zakres i różnorodność nawierzchni z trawy syntetycznej jaka występuje obecnie na rynku jest bardzo szeroka, a opis minimalnych wymagań dotyczących parametrów technicznych jakie określił Zamawiający nie pozwala na ich zaoferowanie. Jest to niekorzystna sytuacja dla Zamawiającego, gdyż eliminuje on sam z postępowania wykonawców, którzy mogą zaoferować inne wysokiej jakości trawy syntetyczne, posiadające liczne badania i certyfikaty. W połączeniu z wydatkowaniem środków publicznych jest to zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania zasad Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, czyli parametry nawierzchni ze sztucznej trawy, ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne i czy wykonawcy mają możliwość wyboru produktu spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Parametry opisane w niniejszym postępowaniu powodują, że Zamawiający zamyka wielu wykonawcom możliwość wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów nawierzchni ze sztucznej trawy o parametrach minimalnych, jak wskazane. Według naszej wiedzy tylko jeden producent posiadający status FPP FIFA Preferred Producer posiada tak wyspecyfikowany produkt. Przedstawiciele różnych producentów należących do FPP stwierdzali, że nie posiadają takich nawierzchni spełniających wymagania Zamawiającego więc zgodnie z załączoną kartą techniczną tylko Saltex może zaoferować produkt wymagany przez Zamawiającego.

Zamawiający, nie ma co prawda konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni wykonawcy mieli możliwość wyboru produktów niezbędnych do realizacji tego zamówienia. Zamawiający wprowadzając zmiany dotyczące nawierzchni nie musi obawiać się obniżenia jakości wykonania obiektu. Parametry techniczne traw to charakterystyka indywidualnych produktów poszczególnych firm, natomiast żądane wyniki z badań laboratoryjnych FIFA powinny w pełni wystarczyć Zamawiającemu jako dowód, iż obiekt będzie posiadał wysoką jakość. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia (a tym samym sprzeczności z prawem) jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zbyt rygorystyczny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego, co ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia winien unikać wszelkich parametrów, które wskazywałyby na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę. Nadmierne i rygorystyczne opisywanie przedmiotu zamówienia oraz nieuzasadnione w żaden sposób potrzebami Zamawiającego narusza przepisy ustawy Pzp. Powyższe potwierdza wiele orzeczeń KIO. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich nawierzchni występujących na rynku, ale powinien wziąć pod

uwagę produkty, które pomimo, że mają niższe niektóre parametry to spełniają wymagania FIFA i są montowane na boiskach najwyższej klasy w Polsce i Europie. Zapisy SIWZ nie pozwalają zaoferować kilku produktów, oprócz jednego konkretnego produktu ponieważ żaden inny produkt nie posiada tak zawyżonych parametrów.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o zmianę wymagań dla systemu nawierzchni z trawy syntetycznej na poniższe:

*Nawierzchnia syntetyczna (wymagane parametry minimalne):*

*Tabela nr 1*

<i>Rodzaj włókna:</i>	<i>Polietylenowe, monofilamentowe, każde włókno posiada symetryczne minimum trzy rdzenie wzmacniające na całej długości włókna</i>
<i>Wysokość włókna ponad podkładem:</i>	<i>min 60 mm</i>
<i>Waga włókna:</i>	<i>min 2300 g/m<sup>2</sup></i>
<i>Grubość każdego włókna:</i>	<i>Min 380 μm</i>
<i>Wypełnienie:</i>	<i>granulat EPDM, piasek</i>
<i>Kolor nawierzchni:</i>	<i>zielony w dwóch różnych odcieniach</i>
<i>Dtex:</i>	<i>16 000</i>
<i>Ilość pęczków:</i>	<i>min 11200/m<sup>2</sup></i>
<i>Ilość włókien:</i>	<i>min 170 000/m<sup>2</sup></i>
<i>Siła wyrywania pęczka (niepostarzone i postarzone)</i>	<i>min 58 N</i>
<i>Podkład:</i>	<i>poliuretanowy</i>
<i>Waga całkowita:</i>	<i>min 3000 g/m<sup>2</sup></i>
<i>Przepuszczalność wody trawy syntetycznej :</i>	<i>min 2200 mm/h</i>
<i>Przepuszczalność systemu:</i>	<i>Min 1250 mm/h</i>
<i>Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu</i>	<i>Min 105 N/100 mm</i>

*Nawierzchnia musi posiadać włókna w co najmniej dwóch różnych odcieniach zieleni z wtopionymi minimum trzema rdzeniami wzmacniającymi. Ciężar włókna - min. 16 000 DTEX. Linie białe wklejone w nawierzchnię.*

*Wykaz załączników wymaganych do oferty w opisanym zakresie: (trawa, granulat, piasek)*

- 1. Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).*
- 2. Gwarancja na oferowaną nawierzchnię wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).*
- 3. Próbką nawierzchni o wymiarach min. 20x15cm z etykietą określającą nazwę producenta oraz typ oferowanej nawierzchni.*
- 4. Próbką wypełnienia z etykietą określającą nazwę producenta oraz typ oferowanego wypełnienia. (granulat EPDM, piasek)*
- 5. Atest PZH na oferowaną nawierzchnię.*
- 6. Atest PZH na oferowane wypełnienie (granulat EPDM, piasek).*
- 7. Kompletnie raporty z badań na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM, piasek) wykonane przez stosowne laboratorium posiadające akredytację FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzające zgodność z wymaganymi parametrami określonymi w Tabeli nr 1.*
- 8. Kompletny raport z badań potwierdzający spełnienie wymagań normy EN 15330-1:2013 przez oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzający pozostałe wymagane normą parametry.*
- 9. Karta techniczna określająca technologię produkcji oraz gęstość nawierzchni podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).*

Brak pozytywnego ustosunkowania się do naszego wniosku i zmiany wymogów dotyczących parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej nie tylko ogranicza ale eliminuje z niniejszego postępowania konkurencyjność, naruszając fundamentalną zasadę systemu zamówień publicznych - sformułowaną w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania

wykonawców. Jednocześnie obarcza postępowanie wadą powodującą konieczność jego unieważnienia oraz zwarcia nieważnej umowy, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem, na wniosek organu kontrolującego prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający podaje minimalne wymagania dla nawierzchni ze sztucznej trawy oraz nawierzchni poliuretanowej bieżni które należy wbudować na boiskach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach:

#### **Nawierzchnia ze sztucznej trawy o parametrach nie gorszych niż:**

Wysokość włókna 60mm

Typ włókna: monofil

Rodzaj włókna: 100% polietylen

Dtex: min 12.000 dtex

Grubość każdego włókna: min. 300 mikronów

Ilość włókien: min. 102.000/m<sup>2</sup>

Waga całkowita: min 2.400 g/m<sup>2</sup>

Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulaty SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia, **które należy przedłożyć Zamawiającemu na etapie składania wniosków materiałowych do akceptacji, tj. przed dostarczeniem i wbudowaniem nawierzchni:**

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (zgodnie z FIFA Quality Concept for Football Turf – edycja 2015).

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd).

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

#### **Nawierzchnia poliuretanowa bieżni:**

1. Grubość: min 13 mm

2. Wytrzymałość na rozciąganie: 0,4 – 0,8 Mpa

3. Wydłużenie przy rozciąganiu: 40 - 60 %

4. Współczynnik tarcia: 0,50 – 0,55

5. Pochłanianie wstrząsów w temp. 23°C: 35 –50

6. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej,

a zawartość związków chemicznych powinna być zgodna z normą DIN 18035-6:2014 Dokumenty dotyczące nawierzchni sportowej bez-spoinowej, poliuretanowo-gumowej, typu „sandwich”, **które należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, na etapie składania wniosków materiałowych do akceptacji, tj. przed dostarczeniem**

#### **akceptacji, tj. przed dostarczeniem**

#### **i wbudowaniem nawierzchni:**

a/ Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

b/ Aktualny kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe

c/. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 wykonany przez ITB

d/. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

e/. Kompletny raport z badania na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 wykonane przez akredytowane laboratorium,

f/. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.

g/. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Z up. PREZYDENTA

*Lukasz Kuczyński*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

