

Suwałki, dnia ... 2 ... 10.2020 r.

ZP.271.79.365.2020.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2020 „Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach – BO”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 01.10.2020 r:

Treść pytania nr 1:

Wnosimy o modyfikację SIWZ w zakresie parametrów membran na poniższe:

Karta techniczna powłoki zewnętrznej:

gramatura min. 700 g/m²

odporność na zerwanie min. 3200/3000 - N/50mm

odporność na rwanie min. 350/350 N

Karta techniczna powłoki wewnętrznej

gramatura min. 500 g/m²

odporność na zerwanie min. 2400/2300 - N/50mm

odporność na rwanie min. 230/230 N

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w związku z wystąpieniem jednego z Wykonawców zmienia Program Funkcjonalno – Użytkowy w zakresie zmiany na parametry membrany:

Karta techniczna powłoki zewnętrznej:

gramatura min. 700 g/m²

odporność na zerwanie min. 3200/3000 - N/50mm

odporność na rwanie min. 350/350 N

Karta techniczna powłoki wewnętrznej

gramatura min. 500 g/m²

odporność na zerwanie min. 2400/2300 - N/50mm

odporność na rwanie min. 230/230 N

Zamawiający wprowadza zapis:

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów musi przedstawić:

raporty badań wykonanych przez niezależne laboratorium kategorii naukowej A+ lub inny akredytowany instytut badawczy w zakresie materiałoznawstwa, dla oferowanych powłok/membran potwierdzających parametry membran opisane w pkt 2.3.1 PFU oraz materiałów do elementów mocowania konstrukcji hali.

Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA