

ZP.271.042.567.568.2016.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.042.2016 „Budowa boisk sportowych wraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5 – I etap”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 22.04.2016 r:

Treść pytania:

W nawiązaniu do odpowiedzi zamieszczonej w dniu 22.04.2016r. odnoszącej się do minimalnych parametrów trawy syntetycznej oraz dokumentów, które mają potwierdzać jakość systemu nawierzchni z trawy syntetycznej zwracamy uwagę Zamawiającemu, że niefortunnie zmodyfikowano zapisy projektu.

Jeden ze wskazanych w odpowiedzi dokumentów, tj. „rekomendacja techniczna ITB potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni” jest dokumentem nie wymaganym prawem budowlanym. Rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art.9, ust.1 o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr92/2004, poz.881), a zewnętrzne nawierzchnie sportowe zostały skreślone z listy materiałów budowlanych. Rekomendacja może jedynie stanowić specyfikację techniczną, pozwalającą na dokonanie oceny zgodności wydania świadectw technicznych.

Aprobaty / Rekomendacje ITB dla trawy syntetycznej były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała jeszcze zharmonizowana norma. Od dnia 1 maja 2004r. nie jest wymagane posiadanie dokumentu ITB na sztuczną trawę. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego dokumentu z listy wymaganych dokumentów, lub dopuszczenie jako równoważnych innych wyników badań laboratoryjnych, które potwierdzają parametry oferowanej trawy syntetycznej, o ile spełnienie minimalnych wymogów nie jest wykazane w również wymaganym raporcie z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium, dotyczący proponowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna + wypełnienie EPDM szary z recyklingu) potwierdzający zgodność jej parametrów z wymogami FIFA 2 Star.

Odpowiedź na pytanie:

Celem Zamawiającego jest stworzenie jak najlepszych warunków do użytkowania obiektu poprzez zastosowanie materiałów i technologii jak najwyższej jakości i dlatego też Zamawiający dopuszcza produkty, spełniające następujące parametry techniczne, co zostanie wykazane w następujących dokumentach:

- raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium, dotyczący proponowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna + wypełnienie EPDM szary z recyklingu) potwierdzający zgodność jej parametrów z wymogami FIFA 2 Star,
- deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008,
- atest PZH (lub dokument równoważny) dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM (szary z recyklingu),

Zamawiający dopuszcza produkty do wykonania nawierzchni poliuretanowej która spełnia parametry techniczne określone normą PN-EN 14877 oraz wymaganiami IAAF jak i dopuszcza wykonanie nawierzchni polipropylenowej.

Powyższe dokumenty będą wymagane od wykonawcy na etapie realizacji zamówienia stąd nie muszą być dołączone do oferty.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA