

Suwałki, dnia 05 maja 2016 r.

ZP.271.052.590.2016.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.052.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Adaptacja budynku przy ulicy Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach – II etap

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 28.04.2016 r przez jednego z Wykonawców

Treść pytania:

Proszę o udostępnienie większej ilości danych dotyczących zestawów hydroforowych, np. z jakiej ilości pomp mają się składać, gdyż to znacząco wpływa na cenę.

Odpowiedź na pytanie:

Zestaw hydroforowy do celów przeciwpożarowych składa się z dwóch pomp pionowych, wielostopniowych z silnikami indukcyjnymi o mocy 1,1 kW/400V każda, które połączone są w układzie równoległym, kolektorami ssawnym i tłocznym, za pośrednictwem armatury zwrotnej oraz odcinającej. Dodatkowo kolektory zestawu połączone są obejściem testującym wymaganym w przypadku zestawów przeznaczonych do zasilania instalacji hydrantowej. Sterowanie kaskadowe sterownikiem mikroprocesorowym.

Zestaw hydroforowy do celów bytowo-gospodarczych zbudowany jest z dwóch pomp pionowych, wielostopniowych z silnikami indukcyjnymi o mocy 0,75 kW/400V każda, które połączone są w układzie równoległym, kolektorami ssawnym i tłocznym, za pośrednictwem armatury zwrotnej oraz odcinającej. Sterowanie nadążne pomp za pośrednictwem kroczącego (przełączalnego) przemiennika częstotliwości z filtrem wyjściowym. Jednostką zarządzającą jest regulator mikroprocesorowy.

W dniu dzisiejszym zamieszczamy na stronie internetowej um.suwalki.pl projekt budowlany zamienny w branży sanitarnej do projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i remontu budynku przy ul. Kamedulskiej 3 w Suwałkach.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Dorota Zychowska
mgr Dorota Zychowska