

Suwałki, dnia 11 maja 2016 r.

ZP.271.052.660.2016.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.052.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Adaptacja budynku przy ulicy Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach – II etap

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 10.05.2016 r przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania:

W poz .212 przedmiarów jest dostarczenie i montaż windy towarowej. Dla dokonania wyceny windy potrzeba dodatkowych informacji :

- ile jest przystanków
- jaka jest wysokość podnoszenia (odległość mierzona od poziomowi najniższego przystanku do poziomu posadzki najwyższego przystanku)

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną winda towarowa będzie miała dwa przystanki zlokalizowane na parterze w 6 pomieszczeniu i 104 – I piętra. Wysokość pomieszczeń podana jest na rysunku przedstawiającym przekrój budynku i wynosi odpowiednio na parterze 3,34 m, na I piętrze 3,16 m. Winda służy do transportu posiłków. Odległość przystanków od posadzki danej kondygnacji musi spełniać obowiązując e w tym zakresie przepisy.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Dorota Zuzińska