



SPIS POMIESZCZEŃ:

2 PIĘTRO	
2.01	klatka schodowa gres - 41,71m ²
2.02	klatka schodowa gres - 17,35m ²
2.03	komunikacja gres - 48,84m ²
2.04	pokój biurowy płytki dywanowe 1 os. 9,34m ²
2.05	pom. porządkowe gres - 4,84m ²
2.06	wc damskie gres - 8,97m ²
2.07	wc męskie gres - 9,50m ²
2.08	wc nsp gres - 7,05m ²
2.09	serwerownia wkł. antystatyczna - 18,41m ²
2.10	pokój biurowy płytki dywanowe 1 os. 13,67m ²
2.11	pracow. urban. płytki dywanowe 4 os. 100,16m ²
2.12	pokój biurowy płytki dywanowe 1 os. 15,44m ²
2.13	pokój biurowy płytki dywanowe 4 os. 36,08m ²
2.14	pokój biurowy płytki dywanowe 2 os. 18,03m ²
2.15	pokój biurowy płytki dywanowe 2 os. 18,37m ²
2.16	pokój biurowy płytki dywanowe 4 os. 36,98m ²
2.17	pokój biurowy płytki dywanowe 4 os. 56,81m ²
R A Z E M 23 os.	



PROJEKT:	ALCO ADRIN SCOUTS 90-260 Wrocław, ul. Świdzińskiego 20 www.plan3d.com.pl, biuro@plan3d.com.pl
TEMAT:	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEbudowy PRĘGOD-HOTELU SWIWAŁCZYŃSKA W CAŁY KONTAKTOWY I WYKONCZONIEJ CZĘŚCI SZKIELETOWEJ BUDYNKU WRAZ Z PRZEbudową TOALET BUDYNKU SOK I PROJEKT BUDYNKU TOALET PUBLICZNYCH.
TOM:	TOM I PRZEbudowa PRĘGOD-HOTELU SWIWAŁCZYŃSKA W CAŁY KONTAKTOWY I WYKONCZONIEJ CZĘŚCI SZKIELETOWEJ BUDYNKU SOK I PROJEKT BUDYNKU TOALET PUBLICZNYCH.
INWESTOR:	MINISTRO SUWAŁKI UL. MICKIEWICZA 1, 16-000 SUWAŁKI
ADRES:	16-400 SUWAŁKI, UL. T. MICKIEWICZA 71 110303, 110323, 110324, 110331, 110341, 110351, 110381, 110371, 110418, 110419, 110417, 110412, 1228, 1279
INWEST:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Górecki ul. nr. 100194/PO0510
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Szatk
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Robert Jastrzębski ul. nr. 100194/PO0510
RYSUJEK:	Instalacja wentylacji rz. II piętra
STADIUM:	Projekt wykonawczy
BRANŻA:	SANITARNA
DATA:	mgr 2013
SKALA:	1:100
WYKONCZONIE:	WE-04

LEGENDA:

- Wentylator wyciągowy zbiorczy typ VAM. Montaż do stropu lub ściany
Zasilanie: 230V ; 44W ; 0,5A
- Wentylator wyciągowy zbiorczy typ V4A. Montaż do stropu lub ściany
Zasilanie: 230V ; 22W ; 0,5A
- Wentylator wyciągowy zbiorczy typ V2A. Montaż do stropu lub ściany
Zasilanie: 230V ; 11W ; 0,1A
- Kratka higosterowana BXC273 ø125. Nie wymaga zasilania
- Nowe i stare okna
higosterowane typ EXR
Drewno ø42-ø8

Kratka transferowa
Kratki/otwory transferowe w dolnej części drzwi

UWAGI DO CZĘŚCI INSTALACJI WENTYLACJI:

- WSZYSTKIE UŻYTE W PROJEKcie MATERIAŁY I TRAKTOWANIE JAKO REFERENCYJNE. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZMIENNYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA RÓWNOWARTYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NA KAZDĄ ZMIANĘ KIERUNKIEM WYKONCZONIEJ. WYKONCZONIEJ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.