

Suwałki, dnia 10 sierpnia 2016 r.

ZP.271.96.1094/1095.2016.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.96.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach – I etap

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 8.08.2016 r przez jednego z Wykonawców:

1. Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenia panelowe nie są przedmiotem Zamówienia.

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest ogrodzenie systemowe kortów zewnętrznych tenisowych, a nie jest ogrodzenie całego terenu wraz z halą tenisową.

2. Jaka ma być grubość drutu siatki ogrodzenia kortu?

Grubość drutu siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej 2,6-3,1mm.

3. Czy siatka ma być z drutu powlekanego bez dodatkowego ocynku?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

4. Czy należy wycenić dwie furtki i bramę? Zgodnie z rys. Zakres przedmiotu zamówienia.pdf jest dodatkowa furtka, natomiast w formularzu cenowym pozycja 27 jest podana tylko jedna furtka i brama.

Należy wycenić dwie furtki i bramę. W związku z tym dokonuje się korekty poz. 27 formularza cenowego w sposób następujący:

- poz. 27 przed korektą

27	STRB	Dostawa i montaż bramy wjazdowa z furtką	m2	10,00		0,00
----	------	--	----	-------	--	------

- poz. 27 po korekcie

27	STRB	Dostawa i montaż bramy wjazdowej z furtką oraz dodatkowej furtki	m2	12,00		0,00
----	------	--	----	-------	--	------

5. Czy trasa kablowa biegnąca za halą jest w zakresie (rys E01.pdf odcinek Ek1-Ek2-Ek3)?

Wymienione odcinki Ek1-Ek2-Ek3 nie są objęte postępowaniem przetargowym.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót elektrycznych określają tylko pozycje formularza cenowego. Załączono opis, w którym znajduje się dodatkowo monitoring.

Zamawiający informuje, że zakres robót elektrycznych niezbędnych do wykonania określają pozycje formularza cenowego, od nr 30 do nr 43

7. Czy ilość nawierzchni z kostki w pozycji 21 formularza cenowego jest prawidłowy?

Zamawiający określił zakres robót z kostki polbruk na rysunku pn. Zakres przedmiotu zamówienia. Dodatkowo, niezbędną do ułożenia ilość nawierzchni z kostki polbruk podał w poz. 21 formularza cenowego. Z uwagi na korektę polegającą na wprowadzeniu drugiej furtki dokonuje się korekty poz. 21 formularza cenowego w sposób następujący:

- poz. 21 przed korektą

21	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	146,49		0,00
----	-------------	--	----	--------	--	------

- poz. 21 po korekcie

21	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	152,00		0,00
----	-------------	--	----	--------	--	------

8. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem postępowania nie jest wykonanie przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie ww. przyłączy.

9. Prosimy o informację, gdzie będzie odprowadzana woda z projektowanych betonowych wodościeków. Czy do tego celu należy wykonać dodatkowe prace, w postaci np. dołów chłonnych ?

Woda z wodościeków będzie odprowadzana na przyległy teren. Nie należy wykonywać z tego tytułu żadnych dodatkowych prac.

10. Prosimy o potwierdzenie, że podana długość wodościeków w ilości 76,72 m jest wystarczająca do odprowadzenia wody z projektowanych kortów.

Zamawiający informuje, że na tym etapie realizacji inwestycji ścieki należy wyprowadzić

poza obręb wybudowanych kortów tenisowych, stąd podana w przedmiarach ich długość jest wystarczająca.

11. Prosimy o podanie grubości warstwy nienośnej którą należy wymienić na piasek i zagęścić, zgodnie z opisem do Id=0,8.

Zamawiający informuje, że grubość warstwy nienośnej, która należy wymienić średnio wynosi 1,0 m.

12. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej terenu kortów.

Zamawiający zamieścił w pkt. 5 opisu technicznego warunki terenowo – gruntowe.

13. Prosimy o zamieszczenie inwentaryzacji drzew do usunięcia z podaniem średnic pni, wymaganych do wyliczenia opłat. Kto ponosi opłatę za wycinkę i wywóz karp ?

W załączeniu zamieszczamy inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki. Koszt wycinki i wywozu karp ponosi wykonawca. Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty

poz. 4 przedmiaru robót:

- poz. 4 przed korektą

4	D.01.02.01.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26 - 35cm, mechaniczne karczowanie pni wraz z odwozem dłużyc na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oczyszczenie terenu oraz odwiezienie pozostałych elementów na odległość do 5km i ich utylizacja	szt	30,00		0,00
---	-------------	---	-----	-------	--	------

- poz 4 po korekcie

4	D.01.02.01.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26 - 35cm, mechaniczne karczowanie pni wraz z odwozem dłużyc na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oczyszczenie terenu oraz odwiezienie pozostałych elementów na odległość do 5km i ich utylizacja	szt	11,00		0,00
---	-------------	---	-----	-------	--	------

14. Prosimy o potwierdzenie, że miejsce składowania gruzu z rozbiórki starych kortów znajduje się w odległości 8 km od placu budowy.

Zamawiający udzielił wyczerpującej odpowiedzi w poz. 3 formularza cenowego.

15. Prosimy o potwierdzenie, że złom z rozbiórki starego ogrodzenia jest własnością wykonawcy, a punkt przyjmujący złom znajduje się w odległości 5 km od placu budowy.

Zamawiający udzielił wyczerpującej odpowiedzi w poz. 2 formularza cenowego.

16. Czy na tym etapie należy kalkulować przełożenie infrastruktury podziemnej.

Na tym etapie inwestycji nie zachodzi potrzeba przekładania infrastruktury podziemnej.

17. Prosimy o podanie typu i kolorystyki kostki drogi i chodników.

Zamawiający informuje, że wszystkie niezbędne informacje podano w poz. 21 formularza cenowego, tj. kostka betonowa szara gr. 6 cm.

18. Prosimy o potwierdzenie, że należy posadzić w ramach postępowania drzewa gatunku i w ilości z poz.23 formularza cenowego.

Zamawiający zamieścił wszystkie niezbędne informacje w poz. 23 formularza cenowego, tj. obwód pnia 16-18cm, wysokość pnia od podstawy do korony min 180 cm, szkółkowane 3 lata.