

Suwałki, dnia 13 czerwca 2018 r.

ZP.271.47.366.2018.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.47.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa i przebudowa lotniska w Suwałkach – I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku warsztatowo magazynowego na rozdzielnię elektryczną oraz montaż agregatu prądotwórczego

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 8 czerwca 2018 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania:

W załączonej w dniu 05.06.2018 dokumentacji technicznej branży sanitarnej jest dużo większy zakres robót dotyczących sieci kanalizacji deszczowej (m.in. odwodnienie liniowe wokół pasa startowego, 9 instalacji rozsączających ZBO) niż w przedmiarze.

Zwracamy się o potwierdzenie, że przedmiotowym zamówieniem objęta jest tylko budowa sieci kanalizacji deszczowej, w tym odwodnienia liniowego płyty postojowej (ok. 197mb) PPS z 4 studzienkami osadowymi st1, st2, st3, st4 wraz z separatorem Sep i jedną instalacją rozsączającą ZBO (pojemność rozsączania-ok. 165,6 m3), wraz ze studniami S1-S6, S10.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający potwierdza, że budowa sieci kanalizacji deszczowej dotyczy tylko płyty postojowej dla samolotów (PPS). Odprowadzenie wód opadowych z płyty zaprojektowano do systemu rozsączającego ZB9 o pojemności rozsączania 165,6m3, poprzez: separator koalescencyjny substancji ropopochodnych, odwodnienie liniowe z 4 studzienkami osadnikowymi (St1-St4) o długości 197m, oraz sieci deszczowej pomiędzy studniami rewizyjnymi S1-S6 oraz S10 (przy zbiorniku przeciwpożarowym).

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Dorota Kwiatkowska
mgr Dorota Kwiatkowska