



PROJEKT:
plan3D s.c.
 ul. Łódzka 10, 01-644 Warszawa, tel. 22 620 96 00
 www.plan3d.com.pl, biuro@plan3d.com.pl

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 SĄWALSCZYŃSKA NA CELE ADMINISTRACJI
 PUBLICZNEJ, SAMORZĄDOWEJ ORAZ
 REMONTU DACHU TELEWIZYJNO-TELEFONNEGO
 BUDYNKU SOKÓŁKI W WILNIE

TOM I
 PRZEBUDOWA BIEGŁO "HOTELU SĄWALSCZYŃSKA" NA
 CELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (SAMORZĄDOWEJ)

INWESTOR:
 MIASTO SĄWALKI
 UL. MICHAŁOWICZA 1, 16-400 SĄWALKI

ADRES:
 16-400 SĄWALKI, UL. T. KORNIEWICZA 71
 1103003, 1103026, 1103024, 1103031, 1103041,
 1103051, 1103081, 1103071, 1104108, 1104109,
 1104111, 1104112, 1104112, 12378, 12379

PROJEKTANT:
 mgr inż. Paweł Grabarek
 upr. nr. LOD/1394/PWOS/10

OPRACOWAŁ:
 mgr inż. Marcin Siatk

SPRAWDZAJĄCY:
 mgr inż. Norbert Jaszczyński
 upr. nr. LOD/0655/PWOS/006

STADIUM:
 Projekt budowlany
 BRANŻA: SANITARNA
 SKALA: 1:100
 DATA: maj 2013
 NR RYSUNKU:
 WE-02

SPIS POMIESZCZEŃ:

PARTER			
0.01	klatka schodowa	gres	31,03m ²
0.02	klatka schodowa	gres	17,85m ²
0.03	hol	gres 2 os.	45,61m ²
0.04	pokój biurowy	płytki dywanowe 1 os.	16,14m ²
0.05	stróż miejska	płytki dywanowe 2 os.	25,97m ²
0.06	przełaznik	gres	6,06m ²
R A Z E M			142,66m ²
powierzchnia poza zakresem prac:			369,80m ²
R A Z E M			512,46m ²

LEGENDA:

-  Wentylator wyciągowy zbiorczy typ VAM. Montaż do stropu lub ściany
Zasilanie: 230V ; 44W; 0,5A
-  Kratka higrosterowana BXC273 ø125. Nie wymaga zasilania
-  Nawiewnik okienny higrosterowany typ EMR Dnew=42 dB
-  Kratka otwory transferowe w dolnej części drzwi

UWAGI DO CZYTAJĄCYCH INSTALACJĘ WENTYLACJI:
 1. KWIŚCISTE UZYTE W PROJEKCE MATERIAŁY I TRZYCIĘŚĆ JAKO REZERWY NIE DOPISZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZMAIANYCH ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA FUNKCYJNALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NA GÓRZA ZAMIANE KONIECZNA JEST ZGODA PROJEKTANTA ORAZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

