

Uzgodnienie kanalizacja teletechniczna

Uzgodnienie nr 29/2014

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku uzgadnia przedstawiony przez firmę LC PROJEKT S.C. ul. Sołtysowska 12A/106 31-589 Kraków pozytywnie projekt „Rozbudowa i przebudowa monitoringu w Suwałkach” zawarty na 3 mapach zasadniczych: E-04, E-13, E-14 w skali 1:500 dla którego Inwestorem będzie Gmina i Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki pod warunkiem:

1. Zachowania minimalnych odległości pionowych od istniejących gazociągów stalowych - 0,5m;
2. Zachowania minimalnych odległości poziomych od istniejących gazociągów stalowych – 1,5m.
3. Projektowane uzbrojenie należy zabezpieczyć rurą osłonową HDPE 140 o długości min.3,0m ;
4. Wykonawca zobowiązany jest do formalnego powiadomienia **Zakład w Białymstoku – Rejon Dystrybucji Gazu Suwałki telefon kontaktowy 87 565-88-25** – o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych w obrębie przebiegu sieci gazowej.
5. Zabezpieczenie skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącą siecią gazową podlega odbiorowi przez przedstawiciela **Zakładu w Białymstoku – Rejon Dystrybucji Gazu Suwałki telefon kontaktowy 87 565-88-25**
6. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie.**
7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu Gazowniczego Białystok w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – koncepcji rozwiązań projektu.
8. Wykonawca jest zobowiązany do :
 - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej;
 - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych
9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
10. W razie wykonywania przewiertów sterowanych w miejscu skrzyżowania z siecią gazową należą to miejsce odkryć.
11. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

KIEROWNIK
REJONU DYSTRYBUCJI GAZU SUWAŁKI

Jan Szwarski
- 20 -

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Zakład w Białymstoku

Rejon Dystrybucji Gazu w Suwałkach
ul. Nowomiejska 7, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 88 25, fax 87 565 88 25
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001, REGON 142 739 519

Suwałki 30.06.2014 r