



istn. linia napowietrzna Lm
 ASxSn 4x70 z ST10-1075 obw. kier. ul. Kollataja od słupa nr 5199 - linia komunalna [p.1.5] - demontaż
 ASxSn 2x25 z ST10-1075 obw. kier. ul. Kollataja od słupa nr 2199 - linia oświetleniowa [p.1.7] - demontaż

istn. linia napowietrzna Lm
 ASxSn 4x70 z ST10-1075 obw. kier. ul. Ogrodowa od słupa nr 6199 (ul. Ogrodowa) - linia komunalna [p.1.6] - demontaż
 ASxSn 4x25 z SO1075 od słupa nr 6199 kier. ul. Ogrodowa - linia oświetleniowa [p.1.8] - demontaż

istn. linia napowietrzna Lm
 ASxSn 4x70 z ST10-1075 obw. kier. ul. Ogrodowa od słupa nr 9199 (ul. Ogrodowa) - linia komunalna [p.1.6] - demontaż
 ASxSn 4x25 z SO1075 od słupa nr 9199 kier. ul. Ogrodowa - linia oświetleniowa [p.1.8] - demontaż

proj. linia kablowa SN-20kV
 typu 3x YAKKS 1x120/50
 (ST10-1075 - ST10-830)
 [p.1.1, 2.1]
 odcinek zastępczy E3-E7 170(540)m
 K-10.5/12

proj. linie kablowe nN-0,4kV
 YAKK 4x120 - 38(54)m (ST10-1075 - słup 6) obw. kier. ul. Piękną
 YAKK 4x120 - 38(54)m (ST10-1075 - słup 6) obw. kier. ul. Staszica
 YAKK 4x120 - 38(54)m (ST10-1075 - słup 6) obw. kier. ul. Żytno
 [p.4.3]

proj. odcinek zastępczy napowietrznej linii nn
 ASxSn 4x70 na odcinku słup nr 5199 - słup nr 12 - linia komunalna [p.1.6]

ARKUSZ 2