

Suwałki, 29.01.2016 r.

ZP.271.013.69.2016.ICH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.013.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 28.01.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

**Treść pytania nr 1:**

W dokumentacji przetargowej podają państwo grubość nawierzchni EPDM 60 mm. Jak wiadomo nawierzchnia taka składa się z warstw SBR oraz EPDM. Prosimy o podanie grubości poszczególnych warstw ponieważ ma to znaczący wpływ na cenę.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w dokumentacji i SST, stanowiącej integralną część SIWZ. W zamówieniu została określona grubość całkowita wykładziny tj. 6,0cm, jak też wysokość upadku i na tej podstawie Wykonawca powinien przyjąć odpowiednie grubości warstw.

Ponadto Zamawiający w Specyfikacji ST-05 Nawierzchnie poliuretanowe, podał przykładową grubość poszczególnych warstw tj.:

„2.3. Nawierzchnia.

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, przepuszczalną dla wody, nieprefabrykowaną dwuwarstwową nawierzchnię poliuretanową, odporną na obuwie z kolcami. Nawierzchnia poliuretanowa składa się z warstwy nośnej grub. min. 48mm oraz warstwy ścieralnej granulat EPDM grub. 12mm nanoszony metodą natrysku. Nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej. Nawierzchnia musi składać się z: warstwy gruntującej, warstwy podkładowej, warstwy użytkowej”.

**Treść pytania nr 2:**

Prosimy o podanie czy system, który państwo proponują w projekcie jest zgodny z jakimś certyfikatem. Jeżeli tak to prosimy o podanie jego nazwy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający w SST podał wszystkie niezbędne informacje do wykonania zadania. Natomiast nie wskazujemy certyfikatu systemu ani jego nazwy. Zastosowany przez Wykonawcę system winien posiadać certyfikat, którego dostarczenie jest obowiązkiem Wykonawcy.

Zup. PREZYDENTA  
  
 Mariusz Klimczyk  
 SEKRETARZ MIASTA