

Suwałki, 01.02.2016 r.

ZP.271.006.67.2016.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.006.2016 „Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej w Suwałkach”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 28.01.2016 r:

Treść pytania:

Fundamenty kładki zaprojektowano w wykopie otwartym i znajdują się one poniżej poziomu wody w rzece. Projekt nie przewiduje zabezpieczenia wykopu przed napływającą wodą. Jakiego rodzaju zabezpieczenie wykopów należy wykonać ? W jakiej pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć zabezpieczenie wykopu w celu posadowienia fundamentów kładki?

Odpowiedź:

Zamawiający po zasięgnięciu opinii projektanta informuje, że należy uwzględnić w wycenie zabezpieczenie wykopu przed napływającą wodą poprzez zabicie ścianek szczelnych traconych. W związku z tym Zamawiający dokonuje korekty poz. 11 formularza cenowego dotyczącego kładki w sposób następujący:

- poz. 11 formularza cenowego dotyczącego kładki przed zmianą:

11	M.11.01.01	Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody	kpl	1,00		0,00
----	------------	--	-----	------	--	------

- poz. 11 formularza cenowego dotyczącego kładki przed zmianą:

11	M.11.01.01	Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod przyczółki kładki ściankami szczelnymi stalowymi traconymi wraz z opracowaniem projektu zabezpieczenia.	kpl	1,00		0,00
----	------------	---	-----	------	--	------

Z up. PREZYDENTA

Marcin Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA