

ZP.271.012.64.2016.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.012.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wymiana ogrodzenia stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 27.01.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Czy grubości profili zastosowanych w przeszłach nie są zbyt delikatne?, (standardowo używa się profili o grubości min. 2mm).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że do wyceny elementów przeszła należy przyjąć grubość profili 2mm, grubość słupka 3 mm.

Treść pytania nr 2:

Jaka ma być min. grubość cynku? (powinna wynieść około 80 mikronów)

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć grubość powłoki ocynku min 80 mikronów.

Treść pytania nr 3:

W jakim kolorze Ral ma być ogrodzenie?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Ogrodzenie należy wykonać w kolorze zielonym, takim jak już wykonane są bramy przesuwane i furtka.

Treść pytania nr 4:

Jakiej grubości min. mają być słupki 60x60x? (proponuję min. 3mm)

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że do wyceny elementów przeszła należy przyjąć grubość profili 2mm, grubość słupka 3 mm

Z up. PREZYDENTA


Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA