

Suwałki, dnia 01 marca 2016 r.

ZP.271.022.231.2016.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.022.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych nad Zalewem Arkadia w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 26.02.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

**Treść pytania 1 :**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „Nawierzchnię boiska stanowi pokrywa piaszczysta z piasku kwarcowego „miękkiego” o grubości 30 cm, niepyłącego i nieprzylegającego do nóg zawodników, wolnego od kamieni, muszli i innych przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub kontuzję zawodników (zgodnie z wytycznymi FIFA)”.

W przedmiarze robót znajduje się jeszcze zapis „piasek drobny o śred. 0,5 -1,5 mm zgodny z wytycznymi FIFA i FIVB”.

Proszę o podanie wytycznych FIFA i FIVB, które ma spełniać piasek kwarcowy stosowany na nawierzchnię boisk i czy powinien posiadać jakieś atesty?

**Odpowiedź na pytanie:**

Piasek powinien być wolny od kamieni, muszelek i innych przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub kontuzję zawodnika. Warstwa sypkiego niezbitego piasku musi mieć co najmniej 40 cm głębokości. Piasek nie może być gruboziarnisty oraz nie może być szorstki nie może zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być również zbyt drobny i mialki, aby nie przyklejał się do skóry zawodników. Piasek nie może się kurzyć.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia posłużył się opisem zawartym w przepisach znajdujących się na poniższych stronach internetowych:

<https://www.pzpn.pl/rozgrywki-klubowe/pilka-nozna-plazowa/aktualnosci/2015-06-26/nowe-przepisy-beach-socchera>

<http://www.pzps.pl/Siatkowka-plazowa/Przepisy/Przepisy-FIVB-2015-2016-Siatkowka-Plazowa.html>

Zamawiający dopuszcza piasek o frakcji 0-2 mm siany – płukany spełniający powyższe warunki.

Zamawiający wprowadza zmianę opisu w poz. 11 w formularzu cenowym jest:

11	D.04.04.02	Warstwa piaszkowa o grubości po zagęszczeniu min 30cm zagęszczane ręcznie - piasek drobny o śred. 0,5 -1,5 mm zgodny z wytycznymi FIFA i FIVB	m2	1312		
----	------------	---	----	------	--	--

Zmienia się:

11	D.04.04.02	Warstwa piaszkowa o grubości min 40cm - piasek siany - płukany o śred. 0-2 mm zgodny z wytycznymi FIFA i FIVB	m2	1312		
----	------------	---	----	------	--	--

**Treść pytania 2 :**

W dokumentacji zamieszczonej na stronie zamawiającego nie ma przekroju i opisu warstw boiska, jedyna informacja na ten temat znajduje się w przedmiarze, który jak napisano w SIWZ „należy traktować, jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty”. Proszę o dołączenie szczegółowych rysunków.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dołącza rysunki przekroju.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk  
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
mgr Dorota Zielińska