

ZP.271.022.257.2016.DZ

Suwałki, dnia 03 marca 2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.022.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych nad Zalewem Arkadia w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 01.03.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania 1 :

Proszę o podanie gramatury geowłókniny separacyjno – wzmacniającej?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że gramatura nie jest parametrem mającym istotne znaczenie w przypadku doboru geowłóknin. Wymagana jest geowłóknina o parametrze - wytrzymałość na rozciąganie 14-16 kN/m. Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny przy nacisku 2 kPa - min. 60 l/m²s

Treść pytania 2 :

Proszę o podanie wielkości komórek geokraty?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podaje, że wielkość komór geokraty małe 330-356mm.

Treść pytania 3 :

Proszę o podanie uziarnienia dla podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm.?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego należy stosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Treść pytania 4 :

Proszę o podanie uziarnienia dla nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 10 cm.?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego należy stosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Treść pytania 5 :

Proszę o podanie uziarnienia dla podbudowy z pospółki gr. 22 cm?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że do wykonania podbudowy z pospółki należy stosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Treść pytania 6 :

Z rozeznania na krajowym rynku band reklamowych sportowych akrylowych wynika, że z przyczyn technologicznych występują one o wymiarach wysokość 1 m i długość 1,8 m, a nie jak podano w opisie przedmiotu zamówienia o długości 3,5 m. Czy zamawiający dopuści zmianę długości bandy na 1,8 m?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wymiary band 1,8 m oraz dłuższych. Ze względów technologicznych dopuszcza się bandy epoksydowe lub z innych materiałów np. polietylenowe mocowane na stałe w gruncie, wykonane z tworzywa bezpiecznego dla zawodników oraz odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, o min. wysokości 1m na konstrukcji stalowej, demontowane panele, z umożliwieniem wejść na boisko.

Zamawiający wprowadza zmianę opisu w poz. 30 w formularzu cenowym jest:

30	Bandy reklamowe akrylowe (3,5m szerokości, 1m wysokości)	mb	146		0
----	----------------------------------------------------------	----	-----	--	---

Zmienia się:

30	Bandy reklamowe mocowane na stałe w gruncie, wykonane z tworzywa bezpiecznego dla zawodników oraz odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, o min. wysokości 1m na konstrukcji stalowej, demontowane panele, z umożliwieniem wejść na boisko.	mb	146		
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	--	--

Treść pytania 7 :

Proszę o podanie sposobu montażu band reklamowych akrylowych do podłoża z kostki betonowej gr. 8 cm.?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający przewiduje montaż słupków od band jako zabetonowanych w gruncie.