

Suwałki, dnia 22 marca 2016 r.

ZP.271.033.352.2016.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.033.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych nad Zalewem Arkadia w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 21.03.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania 1:

Ile procent kwarcu musi zawierać piasek na nawierzchnię boisk sportowych?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że ma zostać wykonana warstwa piaskowa o grubości min 40cm - piasek siany - płukany o śred. 0-2 mm i spełniać wytyczne FIFA i FIVB.

Treść pytania 2:

Jakie będą wymagane atesty na piasek do budowy nawierzchni boisk sportowych?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że Zamawiający dopuszcza piasek o frakcji 0-2 mm siany płukany posiadający certyfikaty.

Treść pytania 3:

Proszę określić sposób oparcia i mocowania trybuny na 300 miejsc, do podłoża (fundamenty, stopy)?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że trybuny muszą zostać w sposób trwały zamocowane do gruntu. Sposób mocowania ma zostać przedstawiony przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zup. PREZYDENTA
Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Dorota Kucharska